

#130648#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 19, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9789
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22188817
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,032	0	62,1	57,05	0	60,919	56,184	0	24	0	64,7	56,9	0,6	0	-
25.04.2025	3,074	0	62,3	57,13	0	61,128	56,269	0	24	0	64,4	56,6	0,6	0	-
26.04.2025	3,336	0	63	56,82	0	61,821	55,971	0	24	0	64,2	56,3	0,59	0	-
27.04.2025	3,286	0	63,5	57,32	0	62,333	56,48	0	24	0	63,5	55,8	0,59	0	-
28.04.2025	3,283	0	62,8	57,04	0	61,61	56,185	0	24	0	64,6	56,5	0,6	0	-
29.04.2025	3,039	0	61,8	57,02	0	60,619	56,157	0	24	0	64,8	56,8	0,6	0	-
30.04.2025	2,968	0	61,3	56,99	0	60,121	56,123	0	24	0	65,1	56,9	0,6	0	-
01.05.2025	2,954	0	61,3	56,94	0	60,124	56,077	0	24	0	65	56,9	0,6	0	-
02.05.2025	2,938	0	61,1	56,66	0	59,938	55,804	0	24	0	64,7	56,7	0,6	0	-
03.05.2025	2,571	0	57,3	53,17	0	56,297	52,426	0	24	0	61,7	54,3	0,59	0	-
04.05.2025	3,397	0	65,6	59,63	0	64,311	58,691	0	22	2	65,8	58,1	0,6	0	-
05.05.2025	3,158	0	64	59,12	0	62,741	58,192	0	24	0	65,9	58	0,6	0	-
06.05.2025	2,992	0	63,8	58,96	0	62,652	58,114	0	24	0	62,8	55,2	0,59	0	-
07.05.2025	3,001	0	64,8	60,6	0	63,55	59,664	0	24	0	65,2	57,3	0,59	0	-
08.05.2025	3,235	0	63,1	58,12	0	61,851	57,209	0	24	0	66,2	57,8	0,6	0	-
09.05.2025	3,176	0	62,7	58,07	0	61,45	57,157	0	24	0	66,4	57,9	0,6	0	-
10.05.2025	3,311	0	63,3	58	0	62,054	57,096	0	24	0	66	57,7	0,6	0	-
11.05.2025	3,608	0	65,1	58,15	0	63,861	57,268	0	24	0	64,8	56,9	0,59	0	-
12.05.2025	3,22	0	63,3	58,08	0	62,075	57,191	0	24	0	65,2	57,1	0,6	0	-
13.05.2025	3,17	0	62,5	57,53	0	61,293	56,65	0	24	0	65,4	57,1	0,6	0	-
14.05.2025	3,174	0	63,1	57,99	0	61,883	57,106	0	24	0	65,1	57,1	0,6	0	-
15.05.2025	3,197	0	63,4	58,3	0	62,174	57,408	0	24	0	65,3	57,1	0,6	0	-
16.05.2025	3,199	0	69,3	64,46	0	67,949	63,444	0	24	0	65,6	58,1	0,6	0	-
17.05.2025	3,09	0	63,9	59,33	0	62,662	58,414	0	24	0	65,5	57,4	0,6	0	-
18.05.2025	3,328	0	67,4	61,48	0	66,125	60,545	0	24	0	64,4	56,9	0,59	0	-
19.05.2025	3,186	0	63,4	58,29	0	62,18	57,4	0	24	0	65,2	57,1	0,6	0	-
20.05.2025	3,343	0	64	58,26	0	62,752	57,358	0	24	0	65,6	57,5	0,6	0	-
21.05.2025	3,012	0	62,1	57,68	0	60,889	56,787	0	24	0	65,6	57,4	0,6	0	-
22.05.2025	3,247	0	60,6	55,1	0	59,419	54,252	0	24	0	65,6	57,3	0,6	0	-
23.05.2025	3,148	0	59,8	54,61	0	58,64	53,773	0	24	0	65,5	57,1	0,6	0	-
Итого:	94,673	0	1891,7	1737,9	0	1855,421	1711,395	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,612														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1662,151	36146,7	33428,3	0	35461,264	32917,22	0	0	0
23.05.2025	1756,823	38038,4	35166,2	0	37316,685	34628,617	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 8:28:06