

#125480#

Отчет о суточных параметрах
(23.03.2025 0:00:00 - 23.04.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	64,83	46,83	18,00	88,51	88,86	86,82	87,93	-1,11	6,00	4,00	1,512	-0,029	22,0	2,0	*
24.03.2025	66,76	46,91	19,85	92,55	92,97	90,70	91,99	-1,29	6,00	4,00	1,739	-0,034	24,0	0,0	
25.03.2025	66,74	47,33	19,41	89,88	90,33	88,09	89,40	-1,31	6,00	4,00	1,648	-0,036	24,0	0,0	
26.03.2025	66,33	45,74	20,59	85,88	86,36	84,18	85,50	-1,32	6,00	4,00	1,672	-0,034	24,0	0,0	
27.03.2025	66,40	45,52	20,88	85,65	86,11	83,92	85,28	-1,36	6,00	4,00	1,690	-0,038	24,0	0,0	
28.03.2025	66,24	44,79	21,45	71,78	72,40	70,38	71,73	-1,35	6,00	4,00	1,449	-0,037	24,0	0,0	
29.03.2025	65,94	45,06	20,88	65,55	66,26	64,26	65,63	-1,37	6,00	4,00	1,279	-0,038	24,0	0,0	
30.03.2025	66,25	44,98	21,27	76,98	77,63	75,44	76,90	-1,46	6,00	4,00	1,541	-0,044	24,0	0,0	
31.03.2025	66,35	45,06	21,29	83,27	83,74	81,60	82,94	-1,34	6,00	4,00	1,678	-0,035	24,0	0,0	
01.04.2025	66,48	45,78	20,70	89,79	90,16	88,00	89,28	-1,28	6,00	4,00	1,763	-0,035	24,0	0,0	
02.04.2025	66,22	45,09	21,13	78,07	78,58	76,51	77,82	-1,31	6,00	4,00	1,559	-0,036	24,0	0,0	
03.04.2025	66,72	44,76	21,96	63,70	64,37	62,43	63,74	-1,31	6,00	4,00	1,314	-0,036	24,0	0,0	
04.04.2025	67,72	45,14	22,58	72,05	72,60	70,54	71,86	-1,32	6,00	4,00	1,534	-0,037	24,0	0,0	
05.04.2025	69,01	46,79	22,22	92,08	92,30	90,11	91,33	-1,22	6,00	4,00	1,944	-0,030	24,0	0,0	
06.04.2025	70,98	47,59	23,39	95,41	95,45	93,29	94,40	-1,11	6,00	4,00	2,132	-0,023	24,0	0,0	
07.04.2025	70,18	46,66	23,52	85,14	85,41	83,26	84,55	-1,29	6,00	4,00	1,898	-0,036	24,0	0,0	
08.04.2025	68,36	46,81	21,55	94,99	95,21	92,99	94,24	-1,25	6,00	4,00	1,947	-0,032	24,0	0,0	
09.04.2025	68,15	46,79	21,36	89,43	89,77	87,55	88,83	-1,28	6,00	4,00	1,812	-0,034	24,0	0,0	
10.04.2025	68,89	47,46	21,43	95,96	96,15	93,92	95,12	-1,20	6,00	4,00	1,957	-0,030	24,0	0,0	
11.04.2025	67,94	46,58	21,36	85,68	86,11	83,89	85,21	-1,32	6,00	4,00	1,734	-0,036	24,0	0,0	
12.04.2025	67,90	46,70	21,20	77,73	78,25	76,12	77,47	-1,35	6,00	4,00	1,552	-0,037	24,0	0,0	
13.04.2025	68,02	46,76	21,26	62,42	63,16	61,15	62,51	-1,36	6,00	4,00	1,238	-0,039	24,0	0,0	
14.04.2025	67,41	46,51	20,90	53,45	54,22	52,36	53,67	-1,31	6,00	4,00	1,033	-0,035	24,0	0,0	
15.04.2025	66,68	50,53	16,15	47,06	48,01	46,13	47,43	-1,30	6,00	4,00	0,682	-0,044	24,0	0,0	*
16.04.2025	64,81	54,69	10,12	43,33	44,42	42,51	43,80	-1,29	6,00	4,00	0,360	-0,045	24,0	0,0	*
17.04.2025	64,71	54,99	9,72	48,64	49,72	47,73	49,04	-1,31	6,00	4,00	0,394	-0,045	24,0	0,0	
18.04.2025	64,61	55,26	9,35	45,56	46,64	44,68	45,99	-1,31	6,00	4,00	0,347	-0,048	24,0	0,0	
19.04.2025	64,16	55,66	8,50	48,28	49,37	47,38	48,66	-1,28	6,00	4,00	0,335	-0,045	24,0	0,0	
20.04.2025	64,15	55,63	8,52	49,39	50,51	48,44	49,75	-1,31	6,00	4,00	0,340	-0,048	24,0	0,0	*
21.04.2025	64,13	55,47	8,66	56,22	57,29	55,18	56,44	-1,26	6,00	4,00	0,409	-0,045	24,0	0,0	
22.04.2025	64,41	55,67	8,74	51,46	52,50	50,49	51,74	-1,25	6,00	4,00	0,375	-0,047	24,0	0,0	
23.04.2025	64,61	55,87	8,74	51,40	52,49	50,43	51,73	-1,30	6,00	4,00	0,368	-0,046	24,0	0,0	
Средние:	66,63	48,61	18,02	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2317,29	2337,35	2270,48	2311,91	-41,43	---	---	41,235	-1,214	766,0	2,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2025	57964,04	58476,37	56700,57	57681,66	-981,09	868,099	-34,728	17384,0	289,0
23.04.2025	60281,33	60813,72	58971,05	59993,57	-1022,52	909,334	-35,942	18150,0	291,0
Итого:	2317,29	2337,35	2270,48	2311,91	-41,43	41,235	-1,214	766,0	2,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

