

#30524#

Отчет о суточных параметрах
(23.08.2023 0:00:00 - 23.09.2023 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ-29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2023	66,50	58,82	7,68	53,68	55,02	52,62	54,13	-1,51	6,00	4,00	0,318	-0,065	24,0	0,0	
24.08.2023	67,14	59,68	7,46	54,07	55,44	52,93	54,50	-1,57	6,00	4,00	0,302	-0,070	24,0	0,0	
25.08.2023	67,22	59,71	7,51	53,82	55,26	52,70	54,32	-1,62	6,00	4,00	0,302	-0,075	24,0	0,0	
26.08.2023	67,01	59,54	7,47	53,30	54,77	52,21	53,84	-1,63	6,00	4,00	0,294	-0,073	24,0	0,0	
27.08.2023	67,60	59,85	7,75	54,17	55,64	53,01	54,71	-1,70	6,00	4,00	0,313	-0,077	24,0	0,0	
28.08.2023	65,88	58,21	7,67	52,12	53,60	51,16	52,75	-1,59	6,00	4,00	0,303	-0,072	24,0	0,0	
29.08.2023	65,76	58,06	7,70	51,79	53,27	50,83	52,43	-1,60	6,00	4,00	0,300	-0,071	24,0	0,0	
30.08.2023	64,34	56,01	8,33	46,57	47,98	45,75	47,24	-1,49	6,00	4,00	0,302	-0,059	24,0	0,0	*
31.08.2023	64,59	56,40	8,19	48,04	49,44	47,18	48,68	-1,50	6,00	4,00	0,304	-0,063	24,0	0,0	
01.09.2023	63,95	54,83	9,12	45,13	46,47	44,28	45,78	-1,50	6,00	4,00	0,324	-0,057	24,0	0,0	
02.09.2023	64,80	55,59	9,21	46,02	47,39	45,06	46,67	-1,61	6,00	4,00	0,328	-0,065	24,0	0,0	*
03.09.2023	65,03	55,90	9,13	46,18	47,54	45,26	46,84	-1,58	6,00	4,00	0,327	-0,063	24,0	0,0	*
04.09.2023	64,43	55,49	8,94	45,86	47,21	44,92	46,50	-1,58	6,00	4,00	0,314	-0,063	24,0	0,0	
05.09.2023	64,75	55,86	8,89	46,59	47,98	45,63	47,28	-1,65	6,00	4,00	0,314	-0,067	24,0	0,0	*
06.09.2023	65,03	56,21	8,82	46,62	47,98	45,66	47,28	-1,62	6,00	4,00	0,315	-0,068	24,0	0,0	*
07.09.2023	65,34	56,79	8,55	46,79	48,15	45,83	47,45	-1,62	6,00	4,00	0,301	-0,067	24,0	0,0	*
08.09.2023	65,16	56,53	8,63	45,17	46,47	44,25	45,78	-1,53	6,00	4,00	0,296	-0,063	23,0	1,0	*
09.09.2023	65,10	56,06	9,04	46,66	48,00	45,70	47,30	-1,60	6,00	4,00	0,323	-0,066	24,0	0,0	*
10.09.2023	65,20	56,33	8,87	46,70	48,05	45,74	47,34	-1,60	6,00	4,00	0,317	-0,063	24,0	0,0	
11.09.2023	65,36	56,49	8,87	46,97	48,31	46,01	47,59	-1,58	6,00	4,00	0,322	-0,063	24,0	0,0	*
12.09.2023	65,72	56,88	8,84	46,72	48,06	45,76	47,35	-1,59	6,00	4,00	0,317	-0,066	24,0	0,0	*
13.09.2023	65,32	56,91	8,41	45,89	47,22	44,98	46,52	-1,54	6,00	4,00	0,292	-0,061	24,0	0,0	
14.09.2023	64,22	55,46	8,76	45,16	46,46	44,31	45,76	-1,45	6,00	4,00	0,312	-0,054	24,0	0,0	
15.09.2023	64,76	56,06	8,70	45,43	46,75	44,50	46,04	-1,54	6,00	4,00	0,304	-0,061	24,0	0,0	*
16.09.2023	65,35	55,49	9,86	45,46	46,77	44,50	46,08	-1,58	6,00	4,00	0,353	-0,063	24,0	0,0	*
17.09.2023	65,31	55,56	9,75	45,27	46,59	44,34	45,91	-1,57	6,00	4,00	0,345	-0,061	24,0	0,0	
18.09.2023	65,39	56,01	9,38	45,83	47,14	44,87	46,44	-1,57	6,00	4,00	0,332	-0,063	24,0	0,0	*
19.09.2023	60,09	51,19	8,90	26,04	27,41	25,57	27,07	-1,50	6,00	4,00	0,156	-0,044	24,0	0,0	*
20.09.2023	65,42	56,19	9,23	47,41	48,45	46,49	47,72	-1,23	6,00	4,00	0,362	-0,045	24,0	0,0	
21.09.2023	67,57	58,24	9,33	48,20	49,10	47,21	48,33	-1,12	6,00	4,00	0,375	-0,039	24,0	0,0	
22.09.2023	66,33	57,74	8,59	46,80	47,49	45,84	46,77	-0,93	6,00	4,00	0,342	-0,028	24,0	0,0	
23.09.2023	65,63	55,98	9,65	46,21	46,76	45,26	46,06	-0,80	6,00	4,00	0,396	-0,022	24,0	0,0	
Средние:	65,35	56,69	8,66	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1510,67	1552,17	1480,36	1528,46	-48,10	---	---	10,105	-1,937	767,0	1,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.08.2023	8801,17	8934,88	8623,77	8806,75	-182,98	86,827	-6,938	3528,0	273,0
23.09.2023	10311,84	10487,05	10104,13	10335,21	-231,08	96,932	-8,875	4295,0	274,0
Итого:	1510,67	1552,17	1480,36	1528,46	-48,10	10,105	-1,937	767,0	1,0



Представитель энергоснабжающей организации