

#32808#

Отчет о суточных параметрах
(23.09.2023 0:00:00 - 23.10.2023 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2023	65,63	55,98	9,65	46,21	46,76	45,26	46,06	-0,80	6,00	4,00	0,396	-0,022	24,0	0,0	
24.09.2023	65,13	54,83	10,30	45,39	46,05	44,48	45,40	-0,92	6,00	4,00	0,408	-0,026	24,0	0,0	
25.09.2023	64,67	55,17	9,50	44,69	45,45	43,80	44,78	-0,98	6,00	4,00	0,363	-0,029	24,0	0,0	
26.09.2023	64,09	54,85	9,24	44,97	45,78	44,12	45,13	-1,01	6,00	4,00	0,357	-0,032	24,0	0,0	
27.09.2023	64,64	55,45	9,19	46,15	46,95	45,21	46,26	-1,05	6,00	4,00	0,356	-0,033	24,0	0,0	
28.09.2023	64,77	55,26	9,51	45,84	46,66	44,90	45,98	-1,08	6,00	4,00	0,367	-0,035	24,0	0,0	
29.09.2023	64,81	55,73	9,08	46,18	47,14	45,23	46,46	-1,23	6,00	4,00	0,344	-0,044	24,0	0,0	
30.09.2023	64,61	55,15	9,46	45,93	46,96	45,06	46,30	-1,24	6,00	4,00	0,360	-0,045	24,0	0,0	
01.10.2023	64,36	54,01	10,35	45,93	46,99	45,04	46,34	-1,30	6,00	4,00	0,398	-0,044	24,0	0,0	
02.10.2023	64,25	54,31	9,94	45,69	46,80	44,80	46,14	-1,34	6,00	4,00	0,375	-0,045	24,0	0,0	
03.10.2023	66,08	57,16	8,92	50,64	51,88	49,61	51,09	-1,48	6,00	4,00	0,361	-0,062	24,0	0,0	
04.10.2023	65,92	56,98	8,94	51,45	52,69	50,43	51,91	-1,48	6,00	4,00	0,368	-0,059	24,0	0,0	
05.10.2023	64,56	55,64	8,92	50,81	52,02	49,85	51,26	-1,41	6,00	4,00	0,369	-0,052	24,0	0,0	
06.10.2023	64,74	55,68	9,06	51,31	52,44	50,34	51,72	-1,38	6,00	4,00	0,380	-0,050	24,0	0,0	
07.10.2023	64,84	55,59	9,25	51,46	52,47	50,50	51,68	-1,18	6,00	4,00	0,400	-0,045	24,0	0,0	
08.10.2023	64,92	54,91	10,01	50,21	51,13	49,25	50,41	-1,16	6,00	4,00	0,433	-0,039	24,0	0,0	
09.10.2023	64,18	54,05	10,13	47,81	48,64	46,93	47,98	-1,05	6,00	4,00	0,421	-0,033	24,0	0,0	
10.10.2023	63,63	53,19	10,44	44,78	45,52	44,01	44,89	-0,88	6,00	4,00	0,414	-0,023	24,0	0,0	
11.10.2023	64,14	54,35	9,79	48,47	49,23	47,56	48,53	-0,97	6,00	4,00	0,413	-0,030	24,0	0,0	
12.10.2023	66,47	49,99	16,48	68,95	69,42	67,59	68,59	-1,00	6,00	4,00	1,067	-0,022	24,0	0,0	
13.10.2023	65,74	50,20	15,54	82,61	83,26	80,96	82,26	-1,30	6,00	4,00	1,196	-0,041	24,0	0,0	
14.10.2023	66,60	50,46	16,14	73,26	73,98	71,76	73,09	-1,33	6,00	4,00	1,093	-0,043	24,0	0,0	
15.10.2023	67,05	49,21	17,84	89,08	89,87	87,26	88,83	-1,57	6,00	4,00	1,480	-0,053	24,0	0,0	
16.10.2023	67,28	49,61	17,67	92,77	93,61	90,88	92,52	-1,64	6,00	4,00	1,525	-0,058	24,0	0,0	
17.10.2023	69,01	51,22	17,79	90,27	91,10	88,33	90,01	-1,68	6,00	4,00	1,486	-0,063	24,0	0,0	
18.10.2023	68,33	50,80	17,53	87,48	88,30	85,65	87,26	-1,61	6,00	4,00	1,419	-0,060	24,0	0,0	
19.10.2023	68,98	50,73	18,25	100,53	101,33	98,39	100,11	-1,72	6,00	4,00	1,711	-0,064	24,0	0,0	
20.10.2023	69,90	51,15	18,75	104,64	105,45	102,37	104,15	-1,78	6,00	4,00	1,830	-0,067	24,0	0,0	
21.10.2023	68,90	50,14	18,76	97,92	98,69	95,82	97,50	-1,68	6,00	4,00	1,716	-0,062	24,0	0,0	
22.10.2023	68,55	49,79	18,76	88,06	88,83	86,16	87,78	-1,62	6,00	4,00	1,538	-0,058	24,0	0,0	
23.10.2023	67,29	50,15	17,14	84,88	85,76	83,15	84,74	-1,59	6,00	4,00	1,348	-0,058	24,0	0,0	
Средние:	65,94	53,28	12,66	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1964,37	1991,16	1924,70	1965,16	-40,46	---	---	24,692	-1,397	744,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.2023	10265,63	10440,29	10058,87	10289,15	-230,28	96,536	-8,853	4271,0	274,0
23.10.2023	12230,00	12431,45	11983,57	12254,31	-270,74	121,228	-10,250	5015,0	274,0
Итого:	1964,37	1991,16	1924,70	1965,16	-40,46	24,692	-1,397	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

