

#126043#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужская 12-18, Калининград

13

5887

ВКТ-7

00209788

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,368	0,033	88,38	86,49	86,44	85,75	0,69	24	0	1	69,6	42,6	27,04	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,142	0,031	78,36	76,58	76,64	75,92	0,72	24	0	1	69,9	42,4	27,53	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,247	0,048	79,28	77,13	77,55	76,5	1,05	24	0	1	69,8	41,4	28,42	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,225	0,063	78,58	76,06	76,85	75,42	1,43	24	0	1	69,9	41,7	28,18	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,937	0,042	66,18	64,34	64,76	63,87	0,89	24	0	1	69,8	40,4	29,34	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,716	0,038	59,25	57,58	57,92	57,15	0,77	24	0	1	69,6	40,5	29,06	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,054	0,033	71,05	69,31	69,5	68,76	0,74	24	0	1	69,7	40,6	29,16	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,232	0,046	80,71	78,65	78,95	77,99	0,96	24	0	1	69,4	41,7	27,75	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,387	0,021	90,06	88,55	88,11	87,8	0,31	24	0	0	69,4	42,5	26,94	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,085	0,039	75,4	73,5	73,79	72,92	0,87	24	0	1	69,1	41,3	27,77	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,672	0,034	59,38	57,79	58,1	57,35	0,75	24	0	1	69,1	40,8	28,26	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,979	0,028	72,03	70,5	70,5	69,93	0,57	24	0	1	69,4	41,6	27,74	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,655	0,046	104,74	102,52	102,45	101,55	0,9	24	0	1	70,2	44,7	25,49	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,071	0,051	119,92	117,41	117,17	116,21	0,96	24	0	1	72,1	46,3	25,8	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,525	0,022	97,6	95,93	95,39	95,04	0,35	24	0	0	71,3	45	26,32	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,464	0,026	98,04	96,29	95,91	95,37	0,54	24	0	0	69,6	44,2	25,43	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,37	0,022	93,86	92,32	91,81	91,46	0,35	24	0	1	69,7	44,1	25,64	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,567	0,032	103,1	101,27	100,83	100,3	0,53	24	0	0	70	44,8	25,22	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,291	0,046	86,47	84,37	84,59	83,62	0,97	24	0	1	69,7	43,1	26,59	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,937	0,039	72,2	70,37	70,63	69,8	0,83	24	0	1	69,8	43	26,9	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,497	0,053	53,97	51,99	52,8	51,58	1,22	24	0	1	69,4	42,1	27,33	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,379	0,036	50,79	49,36	49,69	48,95	0,74	24	0	1	69,4	42,3	27,08	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,116	-0,083	53,94	55,29	52,78	54,73	-1,95	24	0	1	69,3	46,5	22,85	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,991	-0,13	54,3	56,58	53,13	55,96	-2,83	24	0	1	69,4	48,2	21,23	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,266	-0,176	41,87	45,04	40,98	44,34	-3,36	24	0	1	69,2	58	11,26	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,217	-0,203	41,37	45,03	40,49	44,35	-3,86	24	0	1	69,1	58,3	10,84	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,272	-0,203	51,29	54,84	50,2	53,96	-3,76	24	0	1	69,4	59,5	9,84	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,227	-0,226	55,64	59,52	54,44	58,52	-4,08	24	0	1	69,1	60,4	8,65	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,187	-0,201	86,99	90,55	85,38	89,05	-3,67	24	0	1	63,9	59,2	4,69	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,151	-0,204	49,93	53,43	48,85	52,47	-3,62	24	0	1	69,4	61,7	7,67	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,149	-0,211	58,41	61,93	57,14	60,82	-3,68	24	0	1	69,4	62,8	6,63	0,6	0,4	-
Итого:	51,376	0	2273,09	2260,52	2223,77	2237,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,376															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	493,933	18891,58	18949,69	18465,63	18775,22
23.04.2025	545,309	21164,67	21210,21	20689,4	21012,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:19:34