

#101812#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужская 12-18, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209788	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	155,827	115,896	39.931 <i>+ расчёт</i>

53.37 Гкал

Подпись исполнителя _____



#101811#

Отчёт за период с 31.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 13
Порядковый номер 5887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.11.2024	-	1,613	0,017	48,99	47,94	47,93	47,67	0,26	24	0	1	69,1	35,6	33,47	0,6	0,4
02.11.2024	-	2,165	0,004	76,49	75,57	74,81	74,97	-0,16	24	0	1	69,6	40,6	29,04	0,6	0,4
03.11.2024	-	2,169	-0,011	76,27	75,8	74,62	75,21	-0,59	24	0	1	69,7	40,3	29,41	0,6	0,4
04.11.2024	-	2,031	-0,002	74,44	73,91	72,89	73,33	-0,44	23	1	1	68	39,9	28,13	0,6	0,4
05.11.2024	-	2,201	-0,019	80,14	79,9	78,43	79,28	-0,85	24	0	0	69,2	40,8	28,5	0,6	0,4
06.11.2024	-	2,302	-0,003	83,6	82,84	81,78	82,19	-0,41	24	0	0	69,6	41,3	28,38	0,6	0,4
07.11.2024	-	2,253	-0,023	80,87	80,83	79,11	80,17	-1,06	24	0	0	69,5	40,5	29,05	0,6	0,4
08.11.2024	-	2,006	-0,013	69,36	69,02	67,84	68,51	-0,67	24	0	0	69,9	40	29,96	0,6	0,4
09.11.2024	-	2,337	0	84,36	83,47	82,52	82,79	-0,27	24	0	1	69,8	41,3	28,47	0,6	0,4
10.11.2024	-	2,652	0,008	98,76	97,32	96,56	96,49	0,07	24	0	0	70,7	43,3	27,4	0,6	0,4
11.11.2024	-	2,671	-0,004	92,12	90,96	89,84	90,13	-0,29	24	0	0	74,2	44,3	29,87	0,6	0,4
12.11.2024	-	0,09	0,001	3,08	3,01	3,01	2,99	0,02	1	0	0	69,8	40	29,76	0,6	0,4
13.11.2024	-	0,086	0	2,88	2,84	2,82	2,82	0	1	0	0	69,4	39	30,42	0,6	0,4
14.11.2024	-	2,454	-0,02	88,61	88,14	86,59	87,38	-0,79	24	0	0	71,2	42,5	28,73	0,6	0,4
15.11.2024	-	2,228	-0,022	80,21	80,08	78,45	79,44	-0,99	24	0	0	69,7	40,8	28,92	0,6	0,4
16.11.2024	-	2,261	-0,002	78,14	77,33	76,46	76,77	-0,31	24	0	0	69,7	39,9	29,74	0,6	0,4
17.11.2024	-	2,403	-0,027	99,79	99,3	97,6	98,32	-0,72	24	0	0	69,9	44,9	24,93	0,6	0,4
18.11.2024	-	0,086	0	2,88	2,84	2,82	2,82	0	1	0	0	69,4	39	30,42	0,6	0,4
19.11.2024	-	2,663	0,002	103,01	101,96	100,7	100,98	-0,28	24	0	1	70,9	44,4	26,54	0,6	0,4
20.11.2024	-	0,098	0,001	3,22	3,15	3,15	3,13	0,02	1	0	0	69,2	38,5	30,78	0,6	0,4
21.11.2024	-	2,922	-0,068	141,71	142,12	138,69	140,64	-1,95	24	0	0	68,4	46,6	21,74	0,6	0,4
22.11.2024	-	0,116	-0,005	4,38	4,43	4,27	4,39	-0,12	1	0	0	74,7	46,3	28,41	0,6	0,4
23.11.2024	-	0,124	-0,006	4,78	4,88	4,67	4,83	-0,16	1	0	0	73,6	45,4	28,15	0,6	0,4
Итого:	-	39,931	-0,192	1478,09	1467,64	1445,56	1455,25	-9,69	413	1	-	70,23	41,53	28,71	0,6	0,4

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 413 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.10.2024	115,896	4793,55	5060,66	4694,7	5018,36
23.11.2024	155,827	6271,64	6528,3	6140,26	6473,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения