

#120570#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УЮТ-Сервис,ООО

Адрес: Киевская,74 а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2E7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2025	76,54	53,42	23,12	156,18	152,17	152,81	150,74	1,43	6	4	3,6	0,076	24	0	
24.02.2025	74,68	51,33	23,35	140,66	137,18	137,7	135,99	1,19	6	4	3,268	0,06	24	0	
25.02.2025	76,8	50,22	26,58	122,59	119,41	119,88	118,48	0,93	6	4	3,224	0,042	24	0	
26.02.2025	76,86	48,83	28,03	107,08	104,32	104,7	103,52	0,8	6	4	2,967	0,039	24	0	
27.02.2025	76,39	47,99	28,4	103,64	100,97	101,35	100,26	0,71	6	4	2,905	0,032	24	0	
28.02.2025	74,18	50,01	24,17	128,79	125,65	126,1	124,63	1,02	6	4	3,092	0,049	24	0	
01.03.2025	74,28	51,23	23,05	141,17	137,72	138,24	136,56	1,16	6	4	3,236	0,059	24	0	
02.03.2025	74,18	50,29	23,89	132,95	129,7	130,18	128,63	1,07	6	4	3,157	0,053	24	0	
03.03.2025	74,03	49,45	24,58	125,97	122,93	123,36	121,96	0,97	6	4	3,071	0,046	24	0	
04.03.2025	73,82	49,61	24,21	123,38	120,38	120,85	119,42	0,96	6	4	2,966	0,046	24	0	
05.03.2025	73,69	47,94	25,75	103,79	101,26	101,75	100,64	0,62	6	4	2,638	0,029	24	0	
06.03.2025	73,63	48,74	24,89	101,39	98,97	99,42	98,31	0,66	6	4	2,496	0,028	24	0	
07.03.2025	73,88	49,28	24,6	105,57	102,98	103,51	102,32	0,66	6	4	2,568	0,033	24	0	
08.03.2025	73,94	49,74	24,2	103,36	100,83	101,33	100,14	0,69	6	4	2,477	0,034	24	0	
09.03.2025	73,92	49,38	24,54	102,54	100,04	100,49	99,33	0,71	6	4	2,495	0,032	24	0	
10.03.2025	73,65	49,93	23,72	92,33	90,12	90,57	89,53	0,59	6	4	2,17	0,029	24	0	
11.03.2025	73,83	49,04	24,79	116,75	113,9	114,38	113,08	0,82	6	4	2,869	0,039	24	0	
12.03.2025	74	49,4	24,6	115,22	112,41	112,86	111,55	0,86	6	4	2,812	0,039	24	0	
13.03.2025	74,11	50,63	23,48	131,05	127,84	128,39	126,83	1,01	6	4	3,056	0,053	24	0	
14.03.2025	74,43	52,28	22,15	147,45	143,82	144,38	142,51	1,31	6	4	3,26	0,067	24	0	
15.03.2025	74,53	53,74	20,79	160,79	156,83	157,6	155,47	1,36	6	4	3,339	0,073	24	0	
16.03.2025	74,36	53,43	20,93	161,73	157,77	158,48	156,32	1,45	6	4	3,384	0,078	24	0	
17.03.2025	74,61	53,98	20,63	169,45	165,29	166,06	163,8	1,49	6	4	3,496	0,081	24	0	
18.03.2025	74,23	52,72	21,51	151,26	147,6	148,23	146,3	1,3	6	4	3,248	0,065	24	0	
19.03.2025	74,09	51,14	22,95	133,04	129,81	130,31	128,69	1,12	6	4	3,038	0,058	24	0	
20.03.2025	74,22	52,37	21,85	124,86	121,83	122,4	120,81	1,02	6	4	2,719	0,051	24	0	
21.03.2025	73,76	49,45	24,31	105,97	103,43	103,8	102,62	0,81	6	4	2,557	0,037	24	0	
22.03.2025	73,96	51,55	22,41	118,8	115,89	116,48	115,03	0,86	6	4	2,647	0,044	24	0	
23.03.2025	72,42	51,46	20,96	130,03	126,99	127,57	126,01	0,98	6	4	2,715	0,054	24	0	
Итого:				3657,7	3568,04	3583,1	3539,48	28,56			85,47	1,426	696	0	
Средние:	74,38	50,64	23,73						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2524:00	76014,58	74212,72	74875,1	73834,8	377,92	1402,48	21,134	17847	20
23/03/2524:00	79672,37	77780,76	78458,28	77374,28	406,48	1487,95	22,56	18543	20
Итого:	3657,79	3568,04	3583,18	3539,48	28,56	85,47	1,426	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1866ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

