

#130668#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №59, МАОУ СОШ
Рассветный пер. 5, Калининград

9589
ТВ7
20111410
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	4,593	0	121,045	0	0,006	118,734	0	0,006	24	52	0	0	64,6	55,4	0,33	0,26	-
22.04.2025	4,674	0,001	111,77	0	0,003	109,563	0	0,003	24	52	0	0	65,8	55,6	0,34	0,26	-
23.04.2025	4,613	0,001	98,95	0	0,006	97,002	0	0,006	24	52	0	0	65,7	54,4	0,34	0,26	-
24.04.2025	4,612	0,001	126,375	0	0,002	123,971	0	0,002	24	52	0	0	64,5	55,6	0,34	0,26	-
25.04.2025	4,887	0	142,84	0	0,01	140,027	0	0,01	24	52	0	0	65,7	57,3	0,34	0,27	-
26.04.2025	3,875	0,002	213,275	0	0,002	208,923	0	0,002	24	52	0	0	67	62,6	0,33	0,27	-
27.04.2025	3,587	0	230,855	0	0,002	226,158	0	0,002	24	52	0	0	67	63,2	0,33	0,26	-
28.04.2025	4,742	0	256,215	0	0,023	251,206	0	0,023	24	52	0	0	65,5	61	0,33	0,27	-
29.04.2025	4,243	0,005	108,795	0	0	106,688	0	0	24	52	0	0	65,1	55,7	0,34	0,26	-
30.04.2025	4,003	0	88,22	0	0,015	86,426	0	0,015	24	52	0	0	66,9	55,9	0,34	0,27	-
01.05.2025	2,75	0,003	66,29	0	0	64,904	0	0	24	52	0	0	67,9	57,8	0,34	0,26	-
02.05.2025	2,529	0	53,025	0	0	51,933	0	0	24	52	0	0	67,5	55,9	0,34	0,26	-
03.05.2025	2,173	0	94,81	0	0,014	93,01	0	0,014	24	52	0	0	64,4	58,9	0,31	0,26	-
04.05.2025	2,936	0,003	69,99	0	0	68,532	0	0	24	53	0	0	67,8	57,6	0,34	0,26	-
05.05.2025	4,182	0	117,665	0	0,02	115,269	0	0,02	24	53	0	0	66,9	58,3	0,34	0,27	-
06.05.2025	4,235	0,004	127,165	0	0	124,587	0	0	24	53	0	0	66,8	58,7	0,34	0,27	-
07.05.2025	5,475	0	177,385	0	0,003	173,827	0	0,003	24	53	0	0	66,4	58,9	0,35	0,28	-
08.05.2025	3,461	0,001	110,845	0	0	108,509	0	0	24	53	0	0	68,3	60,7	0,35	0,28	-
09.05.2025	3,25	0	108,865	0	0,001	106,571	0	0,001	24	53	0	0	68,4	61,1	0,35	0,28	-
10.05.2025	3,054	0	73,135	0	0	71,581	0	0	24	53	0	0	68,5	58,4	0,35	0,27	-
11.05.2025	3,026	0	76,21	0	0	74,587	0	0	24	53	0	0	68,7	59	0,35	0,27	-
12.05.2025	6,503	0	253,735	0	0,012	249,039	0	0,012	24	53	0	0	63,5	57,3	0,34	0,28	-
13.05.2025	19,161	0,003	469,67	0	0	461,329	0	0	24	53	0	0	62,1	52,2	0,33	0,28	-
14.05.2025	29,771	0	468,72	0	0	459,806	0	0	24	53	0	0	64,4	49	0,32	0,28	-
15.05.2025	34,035	0	551,345	0	0	540,457	0	0	24	53	0	0	65,8	50,7	0,31	0,28	-
16.05.2025	31,69	0	520,065	0	0	509,988	0	0	24	53	0	0	65,1	50,3	0,32	0,28	-
17.05.2025	30,773	0	497,305	0	0	487,587	0	0	24	53	0	0	65,4	50,3	0,31	0,28	-
18.05.2025	27,591	0	451,08	0	0	442,334	0	0	24	53	0	0	65	50,1	0,32	0,27	-
19.05.2025	14,899	0	285,6	0	0	280,176	0	0	24	53	0	0	64,4	51,7	0,33	0,27	-
20.05.2025	5,648	0	155,905	0	0	152,968	0	0	24	53	0	0	64,1	55,3	0,34	0,27	-
Итого:	280,971	0	6227,15	0	0,119	6105,692	0	0,119	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,109																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	8383,537	137524,805	0	0,115	134266,174	0	0,114	7808	0
20.05.2025	8664,505	143751,955	0	0,234	140371,868	0	0,231	8528	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:02:47