

#120941#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград
13
7183
ТВ7 (ASCII)
16028417
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	9,464	0	146,55	0	0	143,045	0	0	24	0	73,2	57,5	0,44	0,4	-
25.02.2025	9,246	0	145,2	0	0	141,871	0	0	24	0	71,6	56,1	0,44	0,4	-
26.02.2025	9,144	0	147,79	0	0	144,404	0	0	24	0	71,5	56,4	0,44	0,4	-
27.02.2025	9,097	0	150,78	0	0	147,35	0	0	24	0	71,3	56,6	0,44	0,4	-
28.02.2025	8,886	0	148,4	0	0	145,031	0	0	24	0	71,2	56,6	0,44	0,4	-
01.03.2025	9,521	0	147,63	0	0	144,137	0	0	24	0	72,8	57,1	0,44	0,4	-
02.03.2025	9,355	0	148,44	0	0	144,989	0	0	24	0	72,1	56,7	0,44	0,4	-
03.03.2025	5,029	0	81,39	0	0	79,537	0	0	24	0	71,3	56,3	0,46	0,36	-
04.03.2025	4,719	0	75,63	0	0	73,895	0	0	13	11	71,5	56,3	0,47	0,35	-
05.03.2025	9,56	0	153,36	0	0	149,864	0	0	12	12	71,4	56,2	0,44	0,4	-
06.03.2025	9,531	0	156,05	0	0	152,505	0	0	24	0	71,3	56,4	0,44	0,4	-
07.03.2025	9,232	0	156,54	0	0	152,972	0	0	24	0	71,3	56,9	0,44	0,39	-
08.03.2025	9,087	0	157,68	0	0	154,084	0	0	24	0	71,3	57,3	0,44	0,39	-
09.03.2025	9,183	0	158,98	0	0	155,348	0	0	24	0	71,4	57,3	0,44	0,39	-
10.03.2025	9,089	0	161,42	0	0	157,742	0	0	24	0	71,3	57,5	0,44	0,39	-
11.03.2025	9,064	0	154,31	0	0	150,82	0	0	24	0	71	56,6	0,44	0,4	-
12.03.2025	9,032	0	153,43	0	0	149,937	0	0	24	0	71,3	56,9	0,44	0,4	-
13.03.2025	9,4	0	150,99	0	0	147,467	0	0	24	0	72,3	57,1	0,44	0,4	-
14.03.2025	9,67	0	150,76	0	0	147,119	0	0	24	0	73,7	58	0,44	0,4	-
15.03.2025	10,002	0	151,05	0	0	147,278	0	0	24	0	75	58,8	0,44	0,4	-
16.03.2025	10,3	0	150,9	0	0	147,16	0	0	24	0	74,8	58,1	0,44	0,4	-
17.03.2025	10,184	0	148,84	0	0	145,065	0	0	24	0	75,7	58,9	0,44	0,4	-
18.03.2025	9,58	0	151,04	0	0	147,416	0	0	24	0	73,4	57,9	0,44	0,4	-
19.03.2025	9,404	0	149,99	0	0	146,532	0	0	24	0	71,7	56,4	0,44	0,4	-
20.03.2025	9,039	0	151,73	0	0	148,26	0	0	24	0	71,5	57	0,44	0,4	-
21.03.2025	9,136	0	154,8	0	0	151,256	0	0	24	0	71,5	57,1	0,44	0,39	-
22.03.2025	9,218	0	155,14	0	0	151,607	0	0	24	0	71,4	56,9	0,44	0,39	-
23.03.2025	9,059	0	155,99	0	0	152,437	0	0	24	0	71,2	57,1	0,44	0,39	-
Итого:	253,231	0	4114,81	0	0	4019,128	0	0	649	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,483														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

649

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1218,212	17868,15	0	0	17435,485	0	0	3070	186
23.03.2025	1471,441	21982,96	0	0	21454,612	0	0	3719	209

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 10:02:29