

#125644#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград
13

Заводской номер счётчика 16028417	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1695,607	1471,441	224.166	53.541 <i>+ расход</i>

58.064/к

Подпись исполнителя



#125017#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 16028417
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	9,171	0	155,41	0	0	151,855	0	0	24	0	71,5	57,1	0,44	0,39
25.03.2025	5,5	9,203	0	155,89	0	0	152,317	0	0	24	0	71,5	57,1	0,44	0,39
26.03.2025	4,4	9,177	0	156,8	0	0	153,226	0	0	24	0	71,4	57,1	0,44	0,4
27.03.2025	6,9	9,027	0	155,87	0	0	152,313	0	0	24	0	71,4	57,3	0,45	0,4
28.03.2025	5,7	9,007	0	160,33	0	0	156,664	0	0	24	0	71,5	57,8	0,45	0,39
29.03.2025	8,9	9,045	0	161,92	0	0	158,215	0	0	24	0	71,5	57,8	0,45	0,39
30.03.2025	9,9	9,078	0	159,08	0	0	155,46	0	0	24	0	71,2	57,3	0,45	0,4
31.03.2025	6,8	9,01	0	157,67	0	0	154,078	0	0	24	0	71,2	57,3	0,45	0,4
01.04.2025	5,9	9,117	0	154,27	0	0	150,758	0	0	24	0	71,3	56,9	0,44	0,4
02.04.2025	-	7,127	0	120,89	0	0	118,127	0	0	24	0	71,5	57,1	0,44	0,37
03.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5	71,2	58,7	0,49	0,29
04.04.2025	-	3,728	0	61	0	0	59,618	0	0	0	24	71	56,1	0,46	0,34
05.04.2025	-	9,011	0	142,99	0	0	139,675	0	0	10	14	72	56,6	0,43	0,39
06.04.2025	-	9,518	0	141,02	0	0	137,569	0	0	24	0	74,1	57,6	0,43	0,39
07.04.2025	-	9,244	0	143,95	0	0	140,537	0	0	24	0	72,9	57,2	0,43	0,39
08.04.2025	-	8,969	0	144,21	0	0	140,907	0	0	24	0	71,5	56,3	0,43	0,39
09.04.2025	-	8,932	0	143,36	0	0	140,085	0	0	24	0	71,4	56,2	0,43	0,39
10.04.2025	-	9,124	0	140,64	0	0	137,394	0	0	24	0	71,9	56	0,43	0,39
11.04.2025	-	9,044	0	145,06	0	0	141,774	0	0	24	0	71,1	55,9	0,43	0,39
12.04.2025	-	9,08	0	147,85	0	0	144,48	0	0	24	0	71,4	56,4	0,43	0,39
13.04.2025	-	8,805	0	154,44	0	0	150,919	0	0	24	0	71,3	57,4	0,44	0,39
14.04.2025	-	8,991	0	166,28	0	0	162,468	0	0	24	0	71,5	58,3	0,44	0,38
15.04.2025	-	9,101	0	180,19	0	0	176,09	0	0	24	0	71,3	59	0,44	0,37
16.04.2025	-	9,191	0	194,31	0	0	189,883	0	0	24	0	71,3	59,8	0,43	0,35
17.04.2025	-	6,506	0	191,76	0	0	187,405	0	0	24	0	71,2	63	0,44	0,32
18.04.2025	-	2,639	0	163,29	0	0	159,616	0	0	24	0	70,9	67	0,46	0,31
19.04.2025	-	2,738	0	165,48	0	0	161,754	0	0	24	0	70,8	66,8	0,46	0,31
20.04.2025	-	2,641	0	164,96	0	0	161,288	0	0	24	0	70,5	66,6	0,46	0,31
21.04.2025	-	2,577	0	131,13	0	0	128,27	0	0	24	0	69,6	64,9	0,43	0,33
22.04.2025	-	2,628	0	104,63	0	0	102,232	0	0	24	0	71,5	65,4	0,4	0,35
23.04.2025	-	2,735	0	106,1	0	0	103,668	0	0	24	0	71,5	65,2	0,41	0,35
Итого:	6,9	224,164	0	4470,78	0	0	4368,645	0	0	701	43	71,42	59,14	0,44	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 701 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1471,441	21982,96	0	0	21454,612	0	0	3719	209
23.04.2025	1695,607	26453,74	0	0	25823,255	0	0	4420	252

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения