

#120940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сибирская 32, Калининград
4402
9498
ТВ7 (АСЦП)
20110430
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	5,496	0	52,207	0	0	50,962	0	0	24	0	73	47,3	0,37	0,27	-
25.02.2025	5,075	0	49,555	0	0	48,443	0	0	24	0	70,6	45,6	0,36	0,26	-
26.02.2025	5,195	0	52,857	0	0	51,67	0	0	24	0	70,7	46,7	0,37	0,27	-
27.02.2025	4,978	0	53,146	0	0	52,003	0	0	24	0	69	46,2	0,38	0,27	-
28.02.2025	4,944	0	51,313	0	0	50,195	0	0	24	0	69,5	46	0,37	0,26	-
01.03.2025	5,275	0	51,95	0	0	50,754	0	0	24	0	71,7	46,9	0,37	0,27	-
02.03.2025	5,349	0	53,625	0	0	52,389	0	0	24	0	71,8	47,4	0,38	0,27	-
03.03.2025	5,069	0	53,289	0	0	52,119	0	0	24	0	69,8	46,6	0,37	0,26	-
04.03.2025	5,017	0	53,884	0	0	52,716	0	0	24	0	69,3	46,6	0,37	0,26	-
05.03.2025	4,971	0	55,114	0	0	53,935	0	0	24	0	68,8	46,8	0,38	0,26	-
06.03.2025	5,001	0	56,789	0	0	55,564	0	0	24	0	69,1	47,6	0,38	0,26	-
07.03.2025	4,931	0	55,5	0	0	54,309	0	0	24	0	68,9	47,3	0,38	0,26	-
08.03.2025	4,195	0	47,47	0	0	46,495	0	0	24	0	67,3	45,7	0,32	0,22	-
09.03.2025	4,912	0	55,908	0	0	54,717	0	0	24	0	68,6	47,2	0,37	0,26	-
10.03.2025	4,073	0	47,519	0	0	46,526	0	0	24	0	67,8	47	0,31	0,2	-
11.03.2025	3,382	0	39,23	0	0	38,436	0	0	24	0	66,5	45,6	0,26	0,18	-
12.03.2025	5,139	0	58,169	0	0	56,904	0	0	24	0	69,4	47,9	0,38	0,26	-
13.03.2025	5,258	0	55,73	0	0	54,459	0	0	24	0	71,3	48,2	0,37	0,26	-
14.03.2025	5,496	0	55,3	0	0	53,981	0	0	24	0	73,1	48,8	0,37	0,26	-
15.03.2025	5,592	0	55,479	0	0	54,135	0	0	24	0	73,7	49,1	0,37	0,26	-
16.03.2025	5,632	0	55,384	0	0	54,04	0	0	24	0	73,8	49	0,37	0,26	-
17.03.2025	5,607	0	53,569	0	0	52,254	0	0	24	0	74,4	48,8	0,37	0,26	-
18.03.2025	5,495	0	55,131	0	0	53,823	0	0	24	0	72,9	48,5	0,37	0,26	-
19.03.2025	5,191	0	55,03	0	0	53,792	0	0	24	0	70,8	47,8	0,37	0,26	-
20.03.2025	5,049	0	55,397	0	0	54,184	0	0	24	0	69,6	47,4	0,37	0,26	-
21.03.2025	4,9	0	57,44	0	0	56,236	0	0	24	0	68,1	47,3	0,38	0,26	-
22.03.2025	5,126	0	59,016	0	0	57,745	0	0	24	0	69,2	48	0,38	0,26	-
23.03.2025	4,976	0	59,204	0	0	57,954	0	0	24	0	68,3	47,9	0,38	0,26	-
Итого:	141,324	0	1504,205	0	0	1470,74	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,755														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3233,037	37428,654	0	0	36540,942	0	0	25477	22
23.03.2025	3374,36	38932,86	0	0	38011,681	0	0	26149	22

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 11:26:12