

#126031#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Житомирская 2-4, Калининград

6837

9500

ТВ7 (АСЦП)

20119680

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,272	0	58,111	0	0	56,848	0	0	24	0	69,5	51,6	0,39	0,29	6,8
25.03.2025	4,215	0	57,076	0	0	55,846	0	0	24	0	69,2	51,2	0,39	0,29	5,5
26.03.2025	4,197	0	57,945	0	0	56,701	0	0	24	0	69	51,3	0,39	0,29	4,4
27.03.2025	4,173	0	56,855	0	0	55,637	0	0	24	0	68,8	50,9	0,38	0,29	6,9
28.03.2025	4,214	0	61,39	0	0	60,061	0	0	24	0	69,3	52,6	0,4	0,29	5,7
29.03.2025	4,059	0	61,864	0	0	60,536	0	0	24	0	68,9	52,9	0,39	0,29	8,9
30.03.2025	4,105	0	60,41	0	0	59,102	0	0	24	0	69,3	52,7	0,39	0,29	9,9
31.03.2025	4,149	0	58,875	0	0	57,602	0	0	24	0	69,2	52,1	0,39	0,28	6,8
01.04.2025	4,214	0	59,235	0	0	57,951	0	0	24	0	69,3	52	0,39	0,29	5,9
02.04.2025	4,247	0	64,075	0	0	62,69	0	0	24	0	69,3	53,1	0,41	0,29	-
03.04.2025	4,22	0	67,059	0	0	65,593	0	0	24	0	69,7	54,4	0,41	0,29	-
04.04.2025	4,102	0	63,012	0	0	61,654	0	0	24	0	69,1	53,3	0,4	0,28	-
05.04.2025	4,449	0	59,828	0	0	58,444	0	0	24	0	72	53,8	0,4	0,29	-
06.04.2025	4,675	0	58,176	0	0	56,759	0	0	24	0	74	54,4	0,4	0,3	-
07.04.2025	4,652	0	58,985	0	0	57,568	0	0	24	0	73,4	54,1	0,4	0,29	-
08.04.2025	4,39	0	57,076	0	0	55,777	0	0	24	0	71,2	52,4	0,39	0,29	-
09.04.2025	4,42	0	58,011	0	0	56,686	0	0	24	0	71,4	52,8	0,39	0,29	-
10.04.2025	4,43	0	56,511	0	0	55,212	0	0	24	0	71,6	52,4	0,39	0,29	-
11.04.2025	4,315	0	58,69	0	0	57,389	0	0	24	0	70,3	52,3	0,39	0,29	-
12.04.2025	4,21	0	59,424	0	0	58,141	0	0	24	0	69,3	52	0,39	0,28	-
13.04.2025	4,129	0	63,617	0	0	62,239	0	0	24	0	69,2	53,4	0,4	0,28	-
14.04.2025	4,034	0	69,225	0	0	67,734	0	0	24	0	69,1	54,9	0,41	0,28	-
15.04.2025	1,746	0	30,26	0	0	29,597	0	0	24	0	69,8	55,8	0,22	0,15	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	23,5	0,09	0,07	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,6	0,09	0,07	-
18.04.2025	0	0	0,012	0	0	0,012	0	0	24	0	21,3	21	0,18	0,16	-
19.04.2025	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,9	0,27	0,25	-
20.04.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	20,5	20,2	0,28	0,26	-
Итого:	95,617	0	1355,724	0	0	1325,78	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,838														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2850,795	42958,912	0	0	41934,847	0	0	25909	405
20.04.2025	2946,412	44314,636	0	0	43260,628	0	0	26581	405

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 15:53:14