

#33811#

Отчёт по теплопотреблению за период с 12.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Житомирская 2-4, Калининград

6837

9500

ТВ7 (АСЦП)

20119680

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
13.10.2023	0,724	0	17,263	0	0	16,879	0	0	24	0	70,3	60,1	0,25	0,59	-
14.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,1	40,6	0,17	0,15	-
15.10.2023	0,331	0	7,233	0	0	7,082	0	0	24	0	67,7	56,5	0,18	0,15	-
16.10.2023	3,888	0	100,321	0	0	98,16	0	0	24	0	69,2	59,7	0,38	0,25	-
17.10.2023	4,701	0	94,897	0	0	92,838	0	0	24	0	69,4	57,3	0,39	0,26	-
18.10.2023	3,947	0	91,644	0	0	89,683	0	0	24	0	68,8	58,3	0,37	0,26	-
19.10.2023	4,3	0	91,193	0	0	89,226	0	0	24	0	69,2	57,7	0,38	0,27	-
20.10.2023	5,361	0	89,827	0	0	87,754	0	0	24	0	71,8	57,2	0,38	0,27	-
21.10.2023	5,292	0	92,037	0	0	89,932	0	0	24	0	71,5	57,5	0,38	0,27	-
22.10.2023	4,962	0	96,051	0	0	93,984	0	0	24	0	69,2	56,6	0,39	0,27	-
23.10.2023	4,828	0	96,699	0	0	94,606	0	0	24	0	69,3	57,1	0,39	0,27	-
Итого:	38,334	0	777,165	0	0	760,144	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,156														

Общее время работы системы, ч264

Период нормальной работы системы, ч264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.10.2023	1083,808	16235,726	0	0	15844,416	0	0	13262	380
23.10.2023	1122,141	17012,891	0	0	16604,559	0	0	13526	380

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 15:42:17