

#126029#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Галицкого 2-4, Калининград

6837

9555

ТВ7 (АСЦП)

20110453

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,426	0	36,382	0	0	35,598	0	0	24	0	69,1	46,2	0,38	0,15	6,8
25.03.2025	3,251	0	38,086	0	0,001	37,27	0	0,001	24	0	68,9	48,1	0,38	0,15	5,5
26.03.2025	3,338	0	35,194	0	0	34,447	0	0	24	0	68,6	45,5	0,38	0,14	4,4
27.03.2025	3,252	0	35,118	0	0,003	34,373	0	0,003	24	0	68,6	46	0,37	0,15	6,9
28.03.2025	2,577	0	24,216	0	0,001	23,702	0	0,001	24	0	68,5	42,6	0,39	0,14	5,7
29.03.2025	2,353	0	22,401	0	0	21,937	0	0	24	0	67,6	42,1	0,39	0,14	8,9
30.03.2025	2,975	0	29,239	0	0	28,616	0	0	24	0	68,6	43,8	0,38	0,15	9,9
31.03.2025	3,154	0	32,494	0	0	31,801	0	0	24	0	68,7	45,1	0,37	0,14	6,8
01.04.2025	3,457	0	38,522	0	0,003	37,693	0	0,003	24	0	69,1	47,2	0,38	0,15	5,9
02.04.2025	2,868	0	29,198	0	0,001	28,578	0	0,001	24	0	68,5	44,6	0,39	0,15	-
03.04.2025	2,369	0	21,677	0	0	21,218	0	0	24	0	68,4	41,8	0,4	0,15	-
04.04.2025	2,982	0	30,222	0	0	29,583	0	0	24	0	68,4	44,4	0,39	0,15	-
05.04.2025	3,984	0	44,088	0	0	43,067	0	0	24	0	71,9	49,9	0,39	0,16	-
06.04.2025	4,281	0	46,932	0	0	45,789	0	0	24	0	74	51,7	0,38	0,16	-
07.04.2025	3,85	0	38,947	0	0,001	38,014	0	0,001	24	0	73,3	49,2	0,38	0,15	-
08.04.2025	3,68	0	39,272	0	0,002	38,384	0	0,002	24	0	71,1	48,2	0,38	0,15	-
09.04.2025	3,746	0	40,618	0	0	39,694	0	0	24	0	71,2	48,7	0,38	0,15	-
10.04.2025	3,999	0	45,796	0	0,001	44,746	0	0,001	24	0	71,5	50,2	0,38	0,16	-
11.04.2025	3,352	0	35,024	0	0,001	34,249	0	0,001	24	0	70,1	46,8	0,38	0,15	-
12.04.2025	3,079	0	32,558	0	0	31,856	0	0	24	0	69,1	46,1	0,38	0,15	-
13.04.2025	2,121	0	19,979	0	0	19,563	0	0	24	0	67,7	41,9	0,39	0,14	-
14.04.2025	1,759	0	14,398	0	0	14,107	0	0	24	0	66,7	37	0,4	0,14	-
15.04.2025	1,069	0	9,282	0	0,004	9,086	0	0,004	24	0	68,3	40,3	0,25	0,08	-
16.04.2025	0	0,001	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	19,9	0	0	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19	0	0	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	18,8	0	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19	18,5	0	0	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	17,7	0	0	-
Итого:	70,922	0	739,643	0	0,018	723,371	0	0,018	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,939														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2665,813	40641,568	0	2,597	39633,54	0	2,57	25401	193
20.04.2025	2736,735	41381,212	0	2,615	40356,911	0	2,588	26073	193

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:12:54