

#120934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 76-76а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9547
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119324
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	9,032	0	115,476	0	0	112,81	0	0	24	0	71,8	52,7	0,44	0,39	-
25.02.2025	8,66	0	111,073	0	0	108,621	0	0	24	0	70,2	51,1	0,44	0,39	-
26.02.2025	8,683	0	118,265	0	0	115,663	0	0	24	0	69,9	52	0,44	0,39	-
27.02.2025	8,671	0	120,524	0	0	117,888	0	0	24	0	69,8	52,2	0,44	0,39	-
28.02.2025	8,628	0	114,031	0	0	111,535	0	0	24	0	69,7	51,2	0,44	0,39	-
01.03.2025	8,97	0	112,795	0	0	110,231	0	0	24	0	71,2	51,8	0,44	0,39	-
02.03.2025	8,88	0	117,679	0	0	115,039	0	0	24	0	70,7	52,3	0,44	0,39	-
03.03.2025	8,813	0	120,951	0	0	118,277	0	0	24	0	70,2	52,4	0,45	0,38	-
04.03.2025	8,691	0	120,884	0	0	118,234	0	0	24	0	69,8	52,3	0,45	0,38	-
05.03.2025	8,629	0	121,395	0	0	118,728	0	0	24	0	69,9	52,6	0,45	0,38	-
06.03.2025	8,424	0	119,885	0	0	117,261	0	0	24	0	69,7	52,6	0,46	0,38	-
07.03.2025	8,103	0	111,798	0	0	109,36	0	0	24	0	69,7	52	0,46	0,37	-
08.03.2025	7,921	0	105,345	0	0	103,045	0	0	24	0	69,7	51,4	0,46	0,37	-
09.03.2025	7,919	0	104,984	0	0	102,688	0	0	24	0	69,8	51,4	0,46	0,37	-
10.03.2025	7,669	0	103,04	0	0	100,795	0	0	24	0	69,6	51,4	0,46	0,37	-
11.03.2025	7,437	0	90,671	0	0	88,714	0	0	24	0	69,2	49,2	0,45	0,38	-
12.03.2025	7,65	0	91,206	0	0	89,227	0	0	24	0	69,5	49	0,46	0,38	-
13.03.2025	7,812	0	88,226	0	0	86,258	0	0	24	0	70,5	48,9	0,45	0,38	-
14.03.2025	8,084	0	85,124	0	0	83,157	0	0	24	0	71,9	48,7	0,45	0,38	-
15.03.2025	8,384	0	85,436	0	0	83,398	0	0	24	0	73,2	49,2	0,45	0,38	-
16.03.2025	8,309	0	84,562	0	0	82,554	0	0	24	0	73	49	0,45	0,38	-
17.03.2025	8,403	0	81,457	0	0	79,485	0	0	24	0	73,7	48,5	0,45	0,38	-
18.03.2025	8,192	0	84,293	0	0	82,342	0	0	24	0	71,9	48,2	0,45	0,38	-
19.03.2025	7,812	0	85,026	0	0	83,149	0	0	24	0	70,1	47,7	0,45	0,38	-
20.03.2025	7,759	0	86,369	0	0	84,475	0	0	24	0	69,8	47,9	0,45	0,38	-
21.03.2025	7,719	0	89,384	0	0	87,43	0	0	24	0	69,7	48,7	0,46	0,38	-
22.03.2025	7,707	0	87,787	0	0	85,871	0	0	24	0	69,6	48,2	0,46	0,38	-
23.03.2025	7,607	0	88,456	0	0	86,533	0	0	24	0	69,5	48,5	0,46	0,38	-
Итого:	230,568	0	2846,122	0	0	2782,768	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,07														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	4488,024	55897,937	0	0	54610,906	0	0	21738	2345
23.03.2025	4718,592	58744,06	0	0	57393,673	0	0	22410	2345

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:16:00