

#126026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Черняховского 76-76а, Калининград

4402

9547

ТВ7 (АСЦП)

20119324

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	7,494	0	83,908	0	0	82,077	0	0	24	0	69,7	47,9	0,45	0,38	6,8
25.03.2025	7,546	0	84,941	0	0	83,085	0	0	24	0	69,7	48,1	0,45	0,38	5,5
26.03.2025	7,502	0	87,144	0	0	85,245	0	0	24	0	69,6	48,6	0,46	0,38	4,4
27.03.2025	7,573	0	87,272	0	0	85,364	0	0	24	0	69,6	48,5	0,46	0,38	6,9
28.03.2025	7,648	0	92,691	0	0	90,664	0	0	24	0	69,7	49,6	0,46	0,37	5,7
29.03.2025	7,57	0	94,566	0	0	92,501	0	0	24	0	69,7	50,2	0,46	0,37	8,9
30.03.2025	7,45	0	91,065	0	0	89,084	0	0	24	0	69,5	49,6	0,46	0,38	9,9
31.03.2025	7,492	0	87,975	0	0	86,055	0	0	24	0	69,7	48,9	0,46	0,38	6,8
01.04.2025	7,566	0	84,034	0	0	82,178	0	0	24	0	70	48,1	0,45	0,38	5,9
02.04.2025	7,551	0	85,673	0	0	83,79	0	0	24	0	69,9	48,4	0,44	0,37	-
03.04.2025	7,617	0	93,35	0	0	91,305	0	0	24	0	69,8	49,9	0,45	0,36	-
04.04.2025	7,646	0	91,986	0	0	89,946	0	0	24	0	70,3	50	0,45	0,36	-
05.04.2025	7,662	0	81,6	0	0	79,779	0	0	24	0	70,5	47,6	0,44	0,37	-
06.04.2025	8,063	0	79,209	0	0	77,334	0	0	24	0	72,9	48	0,44	0,37	-
07.04.2025	7,996	0	82,509	0	0	80,613	0	0	24	0	71,7	48,1	0,44	0,37	-
08.04.2025	7,756	0	82,665	0	0	80,824	0	0	24	0	70,4	47,5	0,44	0,37	-
09.04.2025	7,602	0	81,466	0	0	79,668	0	0	24	0	70,1	47,3	0,44	0,37	-
10.04.2025	7,642	0	77,501	0	0	75,767	0	0	24	0	70,6	46,5	0,44	0,37	-
11.04.2025	7,729	0	84,834	0	0	82,96	0	0	24	0	70,1	47,9	0,44	0,37	-
12.04.2025	7,805	0	88,64	0	0	86,682	0	0	24	0	70,2	48,7	0,45	0,37	-
13.04.2025	7,736	0	95,825	0	0	93,71	0	0	24	0	70,2	50,5	0,46	0,36	-
14.04.2025	7,567	0	99,391	0	0	97,199	0	0	24	0	70	51,5	0,45	0,35	-
15.04.2025	7,242	0	98,463	0	0	96,349	0	0	24	0	69	51,1	0,44	0,34	-
16.04.2025	3,808	0	50,482	0	0	49,381	0	0	24	0	69,6	51,2	0,45	0,33	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	22,8	0,44	0,31	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	20	0,41	0,31	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	19,4	0,42	0,31	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,8	18,6	0,42	0,31	-
Итого:	179,263	0	2067,19	0	0	2021,56	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,816														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	4718,592	58744,06	0	0	57393,673	0	0	22410	2345
20.04.2025	4897,856	60811,25	0	0	59415,232	0	0	23082	2345

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:07:05