

#83795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 28.04.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Книжная 2-6, Калининград
6954
9548
ТВ7 (АСЦП)
20117874
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	1,389	0	31,625	0	0	31,255	0	0	24	0	50,1	39,5	0,23	0,22	5,1
19.04.2024	2,283	0	53,893	0	0	53,257	0	0	24	0	50,1	39,9	0,33	0,32	4,7
20.04.2024	2,292	0	51,507	0	0	50,88	0	0	24	0	51,1	40,3	0,31	0,31	4,2
21.04.2024	2,337	0	51,188	0	0	50,544	0	0	24	0	51,9	40,9	0,31	0,31	3,6
22.04.2024	2,521	0	49,326	0	0	48,647	0	0	24	0	54,4	42	0,33	0,33	3,7
23.04.2024	2,293	0	51,23	0	0	50,595	0	0	24	0	51,5	40,7	0,34	0,34	3,1
24.04.2024	2,035	0	53,979	0	0	53,398	0	0	24	0	48	38,9	0,34	0,34	2,9
25.04.2024	1,985	0	54,458	0	0	53,878	0	0	24	0	47,9	39,1	0,34	0,34	4,9
26.04.2024	1,943	0	55,846	0	0	55,26	0	0	24	0	47,5	39,1	0,35	0,34	6,4
27.04.2024	1,826	0	57,583	0	0	56,998	0	0	24	0	46,9	39,2	0,35	0,35	7,8
28.04.2024	1,034	0	33,525	0	0	33,174	0	0	24	0	47,5	40	0,24	0,24	12,1
Итого:	21,938	0	544,16	0	0	537,886	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,24														

Общее время работы системы, ч264

Период нормальной работы системы, ч264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	905,782	32978,302	0	0	30212,937	0	0	14236	2385
28.04.2024	927,722	33522,462	0	0	30750,822	0	0	14500	2385

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

16.05.2024 11:38:45