

#120930#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30А, Калининград

1397
SKM-01
30985
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	1,096	106,24	24	0	74	65,2	-
25.02.2025	1,166	110,55	24	0	72,6	63,5	-
26.02.2025	1,096	106,4	24	0	72,7	63,9	-
27.02.2025	1,065	105,18	24	0	73,2	64,5	-
28.02.2025	1,08	108,15	24	0	73	64,4	-
01.03.2025	1,129	108,09	24	0	73,5	64,5	-
02.03.2025	1,12	108,38	24	0	73,1	64,3	-
03.03.2025	1,031	104,27	24	0	72,6	64,1	-
04.03.2025	0,991	104,7	24	0	72,5	64,4	-
05.03.2025	0,983	102,85	24	0	72,6	64,4	-
06.03.2025	0,948	104,22	24	0	72,7	65	-
07.03.2025	0,983	105,96	24	0	72,9	65,1	-
08.03.2025	1,024	113,01	24	128	72,9	65,2	-
09.03.2025	0,953	108,15	24	0	72,6	65,1	-
10.03.2025	0,824	104,88	24	0	72,5	65,8	-
11.03.2025	1,046	108,14	24	0	72,7	64,4	-
12.03.2025	1,006	108,85	24	0	72,8	64,9	-
13.03.2025	1,067	108,52	24	0	73,6	65,2	-
14.03.2025	1,092	109,84	24	0	74,5	66	-
15.03.2025	1,095	107,99	24	0	76	67,4	-
16.03.2025	1,162	110,5	23,91	128	75,2	66,2	-
17.03.2025	1,154	111,47	24	0	76,1	67,2	-
18.03.2025	1,069	109,04	24	0	74,1	65,7	-
19.03.2025	1	108,39	24	0	72,7	64,9	-
20.03.2025	0,953	111,28	24	0	72,8	65,6	-
21.03.2025	0,909	106,97	24	0	72,5	65,2	-
22.03.2025	0,886	107,26	24	0	72,7	65,7	-
23.03.2025	0,9	106,46	24	0	72,8	65,6	-
Итого:	28,828	3015,74	671,91	0	0	0	0
Гкал	24,792						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671,91

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2025	4905,065	329820,7	176263,75
23.03.2025	4933,893	332836,44	176935,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:46:00