

#126022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК

Серпуховская 30А, Калининград

1397

SKM-01

30985

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	0,966	106,95	24	0	72,9	65,2	5,5
25.03.2025	0,881	109,06	24	0	72,2	65,4	4,4
26.03.2025	0,943	106,46	24	0	72,5	64,9	6,9
27.03.2025	0,91	105,76	24	0	72,6	65,2	5,7
28.03.2025	0,766	103,01	24	0	72,7	66,4	8,9
29.03.2025	0,72	102,5	24	0	71,9	66	9,9
30.03.2025	0,879	104,53	24	0	72	64,8	6,8
31.03.2025	0,845	103,37	24	0	72,6	65,6	5,9
01.04.2025	0,864	103,56	24	0	72,8	65,7	-
02.04.2025	0,765	101,58	24	0	72,2	65,8	-
03.04.2025	0,646	60,65	21,77	128	71,8	60,3	-
04.04.2025	0,771	42,81	21,23	128	71,6	54,6	-
05.04.2025	1,031	59,87	24	0	73	57,7	-
06.04.2025	1,138	61,41	24	0	74	58	-
07.04.2025	1,043	54,58	24	0	73	56,3	-
08.04.2025	0,963	50,5	24	0	72,1	55,1	-
09.04.2025	0,992	53,26	24	0	72,4	56,1	-
10.04.2025	1,054	56,33	24	0	72,4	56,1	-
11.04.2025	0,929	49	24	0	72,2	55,3	-
12.04.2025	0,841	43,61	24	128	71,9	54,3	-
13.04.2025	0,679	35,49	24	128	71,8	54,7	-
14.04.2025	0,647	32,26	24	0	71,5	53,9	-
15.04.2025	0,542	29,88	24	0	71,7	56,2	-
16.04.2025	0,38	22,97	23,99	128	63,5	51,2	-
17.04.2025	0,233	23,98	24	0	70,9	62,6	-
18.04.2025	0,239	22,74	24	0	70,9	62,7	-
19.04.2025	0,277	30,39	24	0	70,8	63,3	-
20.04.2025	0,242	27,39	24	0	70,8	63,3	-
21.04.2025	0,212	23,32	24	0	70,8	63,3	-
22.04.2025	0,206	23,3	24	0	70,8	63,3	-
23.04.2025	0,229	26,56	24	0	70,8	63,4	-
Итого:	21,833	1877,08	738,99	0	0	0	0
Гкал	18,776						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

738,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2025	4933,893	332836,44	176935,66
23.04.2025	4955,726	334713,52	177674,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:17:16