

#130667#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК

Серпуховская 30А, Калининград

1397

SKM-01

30985

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	0,24	27,16	24	0	70,8	63,2	-
25.04.2025	0,238	25,7	24	0	70,9	63,3	-
26.04.2025	0,262	26,62	24	0	71,1	62,6	-
27.04.2025	0,247	28,33	24	0	71	63,4	-
28.04.2025	0,234	32,12	24	0	71,1	63,8	-
29.04.2025	0,222	24,31	24	0	71	63,2	-
30.04.2025	0,232	26,49	24	0	71	63,7	-
01.05.2025	0,226	26,39	24	0	71	63,9	-
02.05.2025	0,234	25,24	24	0	71,1	63,3	-
03.05.2025	0,252	27,47	24	0	71,1	63,4	-
04.05.2025	0,275	36,3	24	0	70,9	64,4	-
05.05.2025	0,245	28,91	24	0	71,1	63,8	-
06.05.2025	0,263	27,3	24	0	71,3	63,5	-
07.05.2025	0,276	30,71	24	0	71,2	63,5	-
08.05.2025	0,236	31,33	24	0	71	64,4	-
09.05.2025	0,233	32,1	24	0	71	64,8	-
10.05.2025	0,275	30,69	24	0	71,2	63,9	-
11.05.2025	0,269	31,78	24	0	71,2	64,1	-
12.05.2025	0,266	33,21	24	0	71,2	64,4	-
13.05.2025	0,251	32,87	24	0	71,2	64,8	-
14.05.2025	0,244	28,18	24	0	71,3	64,2	-
15.05.2025	0,283	34,99	24	0	71,3	64,7	-
16.05.2025	0,279	38,34	24	0	71,3	64,9	-
17.05.2025	0,268	32,99	24	0	71,5	64,3	-
18.05.2025	0,321	39,36	24	0	71,5	64,7	-
19.05.2025	0,28	38,94	24	0	71,3	65,2	-
20.05.2025	0,266	40,26	24	0	71,3	65,6	-
21.05.2025	0,239	39,75	24	0	71,2	66	-
22.05.2025	0,23	35,19	24	0	71,5	65,5	-
23.05.2025	0,262	36,64	24	128	71,7	65,2	-
Итого:	7,648	949,67	720	0	0	0	0
Гкал	6,577						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2025	4955,726	334713,52	177674,65
23.05.2025	4963,374	335663,19	178394,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:33:29