

#133704#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК

Серпуховская 30А, Калининград

1397

SKM-01

30985

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.05.2025 | 0,268     | 39,18   | 24       | 0      | 71,6   | 65,5   | -           |
| 25.05.2025 | 0,225     | 36,18   | 24       | 128    | 71,4   | 65,9   | -           |
| 26.05.2025 | 0,239     | 35,71   | 24       | 0      | 71,5   | 65,8   | -           |
| 27.05.2025 | 0,231     | 39,1    | 24       | 0      | 71,6   | 66     | -           |
| 28.05.2025 | 0,217     | 38,9    | 24       | 0      | 71,4   | 66,4   | -           |
| 29.05.2025 | 0,201     | 35,82   | 24       | 0      | 71,5   | 66     | -           |
| 30.05.2025 | 0,213     | 35,12   | 24       | 0      | 71,6   | 65,8   | -           |
| 31.05.2025 | 0,227     | 37,25   | 24       | 128    | 71,6   | 66,1   | -           |
| 01.06.2025 | 0,23      | 40,63   | 24       | 0      | 71,4   | 66,2   | -           |
| 02.06.2025 | 0,228     | 38,06   | 24       | 0      | 71,7   | 66,3   | -           |
| 03.06.2025 | 0,216     | 37,6    | 24       | 0      | 71,5   | 66,2   | -           |
| 04.06.2025 | 0,217     | 38,5    | 24       | 0      | 71,4   | 66,2   | -           |
| 05.06.2025 | 0,226     | 48,64   | 24       | 0      | 71,3   | 66,9   | -           |
| 06.06.2025 | 0,194     | 41,11   | 24       | 0      | 71,2   | 66,8   | -           |
| 07.06.2025 | 0,226     | 37,92   | 24       | 128    | 71,5   | 66     | -           |
| 08.06.2025 | 0,231     | 41,04   | 24       | 0      | 71,4   | 66,3   | -           |
| 09.06.2025 | 0,244     | 51,18   | 24       | 0      | 71,3   | 67     | -           |
| 10.06.2025 | 0,221     | 49,53   | 24       | 0      | 71,2   | 67     | -           |
| 11.06.2025 | 0,209     | 39,05   | 24       | 0      | 71,5   | 66,3   | -           |
| 12.06.2025 | 0,217     | 39,5    | 24       | 0      | 71,6   | 66,3   | -           |
| 13.06.2025 | 0,234     | 42,76   | 24       | 128    | 71,4   | 66,5   | -           |
| 14.06.2025 | 0,241     | 46,54   | 24       | 0      | 71,4   | 66,5   | -           |
| 15.06.2025 | 0,229     | 40,76   | 24       | 0      | 71,4   | 66,5   | -           |
| 16.06.2025 | 0,235     | 41,5    | 24       | 0      | 71,5   | 66,4   | -           |
| 17.06.2025 | 0,235     | 46,86   | 24       | 0      | 70,8   | 66     | -           |
| 18.06.2025 | 0,172     | 37,45   | 24       | 0      | 62,7   | 58,6   | -           |
| 19.06.2025 | 0,181     | 38,42   | 24       | 0      | 70,5   | 66,2   | -           |
| 20.06.2025 | 0,191     | 37,77   | 24       | 0      | 70,6   | 66,1   | -           |
| 21.06.2025 | 0,197     | 38,35   | 24       | 0      | 70,2   | 65,6   | -           |
| 22.06.2025 | 0,188     | 40,87   | 24       | 0      | 70,8   | 66,5   | -           |
| 23.06.2025 | 0,21      | 39,97   | 24       | 0      | 70,8   | 66,1   | -           |
| Итого:     | 6,793     | 1251,27 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 5,842     |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23.05.2025 | 4963,374  | 335663,19 | 178394,64 |
| 23.06.2025 | 4970,167  | 336914,46 | 179138,63 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:25:20