

#116326#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7377
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261560
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,896	0,441	32,18	21,27	31,53	21,03	10,5	24	0	0	65,4	51	14,46	0,62	0,36	-
25.01.2025	0,944	0,475	33,16	21,21	32,52	20,97	11,55	24	0	0	64,6	50,3	14,35	0,61	0,37	-
26.01.2025	1,003	0,528	34,72	21,02	34,11	20,78	13,33	24	0	0	63	49,4	13,58	0,62	0,38	-
27.01.2025	0,939	0,487	33,64	21,2	32,99	20,96	12,03	24	0	0	63,7	50,2	13,52	0,62	0,39	-
28.01.2025	0,87	0,438	32,67	21,68	32,07	21,44	10,63	24	0	0	64,1	50,8	13,35	0,62	0,39	-
29.01.2025	0,916	0,476	32,88	21,06	32,25	20,82	11,43	24	0	0	64,3	50,6	13,66	0,62	0,39	-
30.01.2025	0,954	0,503	33,61	21,03	32,96	20,79	12,17	24	0	0	64,1	50,4	13,7	0,62	0,4	-
31.01.2025	0,927	0,46	34,53	23,26	33,85	23,01	10,84	24	0	0	65,4	51,6	13,79	0,62	0,41	-
01.02.2025	0,974	0,503	33,65	21,31	33,01	21,07	11,94	24	0	0	65,5	51,3	14,21	0,61	0,41	-
02.02.2025	0,982	0,509	33,52	21,05	32,86	20,81	12,05	24	0	0	65,6	51,1	14,51	0,62	0,42	-
03.02.2025	0,928	0,475	32,78	21,19	32,13	20,95	11,18	24	0	0	65,6	51,5	14,06	0,62	0,42	-
04.02.2025	0,96	0,497	33,35	21,2	32,69	20,96	11,73	24	0	0	65,5	51,3	14,2	0,62	0,43	-
05.02.2025	0,979	0,509	33,64	21,16	32,98	20,92	12,06	24	0	0	65,4	51,2	14,2	0,62	0,43	-
06.02.2025	0,927	0,482	32,9	21,15	32,25	20,91	11,34	24	0	0	65,5	51,8	13,67	0,62	0,43	-
07.02.2025	0,925	0,467	32,72	21,34	32,06	21,1	10,96	24	0	0	65,7	51,4	14,35	0,62	0,44	-
08.02.2025	0,996	0,513	33,87	21,18	33,22	20,94	12,28	24	0	0	65,4	50,7	14,64	0,61	0,44	-
09.02.2025	1,017	0,526	34,16	21,09	33,5	20,85	12,65	24	0	0	65,2	50,6	14,65	0,62	0,44	-
10.02.2025	1,041	0,556	34,84	21,08	34,16	20,84	13,32	24	0	0	65,1	50,8	14,29	0,62	0,44	-
11.02.2025	1,021	0,534	34,57	21,37	33,93	21,13	12,8	24	0	0	65,1	50,7	14,39	0,62	0,44	-
12.02.2025	0,979	0,498	33,7	21,29	33,05	21,05	12	24	0	0	65,1	50,6	14,51	0,62	0,44	-
13.02.2025	0,924	0,458	32,74	21,32	32,1	21,08	11,02	24	0	0	65,1	50,5	14,54	0,62	0,44	-
14.02.2025	1,014	0,53	34,26	21,16	33,58	20,92	12,66	24	0	0	65,2	50,7	14,55	0,62	0,44	-
15.02.2025	0,983	0,51	33,73	21,2	33,08	20,96	12,12	24	0	0	65,2	50,7	14,45	0,61	0,44	-
16.02.2025	1,084	0,579	35,32	21,01	34,64	20,77	13,87	24	0	0	65,2	50,5	14,67	0,62	0,44	-
17.02.2025	0,932	0,473	32,89	21,17	32,24	20,93	11,31	24	0	0	65,1	50,9	14,25	0,48	0,35	-
18.02.2025	0,869	0,465	27,38	15,51	26,87	15,33	11,54	24	0	0	65	50,4	14,53	0,62	0,32	-
19.02.2025	1,003	0,522	35,39	22,7	34,72	22,46	12,26	24	0	0	65,3	51,4	13,92	0,62	0,34	-
20.02.2025	1,053	0,564	36,3	22,57	35,61	22,33	13,28	24	0	0	65,1	51,3	13,88	0,62	0,35	-
21.02.2025	1,074	0,571	36,52	22,59	35,85	22,35	13,5	24	0	0	65,2	51,1	14,1	0,62	0,35	-
22.02.2025	1,211	0,659	38,59	22,36	37,85	22,12	15,73	24	0	0	65,6	51	14,53	0,61	0,36	-
23.02.2025	1,177	0,636	38	22,31	37,26	22,07	15,19	24	0	0	65,6	51	14,52	0,62	0,36	-
Итого:	30,502	0	1052,21	660,04	1031,92	652,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,502															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	772,585	31004,85	21578,35	30418,64	21323,94
23.02.2025	803,087	32057,06	22238,39	31450,56	21976,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 13:34:58