

#126015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 8а, Калининград
5346
9540
ТВ7 (АСЦП)
20117855
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,816	0	28,893	0	0	28,288	0	0	21	3	68,1	44,4	0,5	0,31	6,8
25.03.2025	2,831	0	28,835	0	0	28,23	0	0	24	0	68,2	44,3	0,5	0,31	5,5
26.03.2025	2,791	0	29,138	0	0	28,529	0	0	24	0	68	44,7	0,5	0,31	4,4
27.03.2025	2,762	0	27,771	0	0	27,191	0	0	24	0	68	43,7	0,48	0,31	6,9
28.03.2025	2,748	0	28,926	0	0	28,328	0	0	24	0	67,7	44,5	0,49	0,3	5,7
29.03.2025	2,765	0	30,125	0	0	29,502	0	0	24	0	67,7	45,4	0,51	0,3	8,9
30.03.2025	2,719	0	29,178	0	0	28,577	0	0	24	0	67,6	44,9	0,5	0,31	9,9
31.03.2025	2,759	0	28,983	0	0	28,383	0	0	24	0	67,8	44,6	0,5	0,31	6,8
01.04.2025	2,763	0	27,7	0	0	27,12	0	0	24	0	68,2	43,9	0,48	0,31	5,9
02.04.2025	2,737	0	27,843	0	0	27,262	0	0	24	0	67,9	44	0,48	0,31	-
03.04.2025	2,696	0	28,243	0	0	27,658	0	0	24	0	67,7	44,4	0,49	0,31	-
04.04.2025	2,7	0	27,809	0	0	27,226	0	0	24	0	68,1	44,5	0,48	0,31	-
05.04.2025	2,776	0	26,629	0	0	26,06	0	0	24	0	68,9	43,5	0,47	0,31	-
06.04.2025	2,994	0	26,462	0	0	25,86	0	0	24	0	71,2	43,6	0,47	0,31	-
07.04.2025	2,897	0	26,741	0	0	26,152	0	0	24	0	70	43,6	0,47	0,31	-
08.04.2025	2,798	0	26,688	0	0	26,12	0	0	24	0	68,7	43,1	0,47	0,31	-
09.04.2025	2,791	0	26,72	0	0	26,157	0	0	24	0	68,3	42,9	0,47	0,31	-
10.04.2025	2,85	0	26,323	0	0	25,76	0	0	24	0	68,9	42,5	0,47	0,31	-
11.04.2025	2,808	0	27,224	0	0	26,652	0	0	24	0	68,2	43,1	0,48	0,31	-
12.04.2025	2,8	0	27,632	0	0	27,053	0	0	24	0	68,2	43,5	0,48	0,31	-
13.04.2025	2,718	0	28,401	0	0	27,811	0	0	24	0	67,8	44,5	0,49	0,31	-
14.04.2025	2,491	0	26,282	0	0	25,746	0	0	24	0	67,1	44,1	0,46	0,3	-
15.04.2025	2,35	0	24,619	0	0	24,136	0	0	24	0	65,6	42,4	0,43	0,29	-
16.04.2025	2,374	0	25,514	0	0	25,008	0	0	24	0	66,1	43,4	0,44	0,29	-
17.04.2025	1,066	0	11,667	0	0	11,439	0	0	24	0	65,7	43,5	0,21	0,15	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	20,6	0,02	0,02	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	19,5	0,02	0,02	-
Итого:	66,8	0	674,346	0	0	660,248	0	0	645	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,955														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

645

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1995,987	34379,367	0	0	33580,865	0	0	24380	91
19.04.2025	2062,787	35053,713	0	0	34241,114	0	0	25028	91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:02:24