

#120922#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Звездная 7-13, Калининград

4402

9549

ТВ7 (АСЦП)

20118089

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 9,767   | 0         | 120,832  | 0       | 0       | 117,835  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 54,9   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 25.02.2025 | 9,137   | 0         | 116,135  | 0       | 0       | 113,419  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 53,1   | 0,37    | 0,26    | -           |
| 26.02.2025 | 9,258   | 0         | 122,863  | 0       | 0       | 119,98   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 53,9   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 27.02.2025 | 8,869   | 0         | 123,556  | 0       | 0       | 120,794  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 53,1   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 28.02.2025 | 8,934   | 0         | 119,898  | 0       | 0       | 117,174  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 53     | 0,37    | 0,26    | -           |
| 01.03.2025 | 9,487   | 0         | 121,402  | 0       | 0       | 118,482  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,5   | 54,4   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 02.03.2025 | 9,489   | 0         | 124,312  | 0       | 0       | 121,313  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,5   | 54,8   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 03.03.2025 | 9,026   | 0         | 123,826  | 0       | 0       | 120,992  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 53,6   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 04.03.2025 | 8,988   | 0         | 124,934  | 0       | 0       | 122,109  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71     | 53,4   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 05.03.2025 | 8,79    | 0         | 127,383  | 0       | 0       | 124,544  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 53,6   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 06.03.2025 | 8,818   | 0         | 130,596  | 0       | 0       | 127,672  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 54,1   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 07.03.2025 | 8,677   | 0         | 128,717  | 0       | 0       | 125,846  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 54     | 0,38    | 0,25    | -           |
| 08.03.2025 | 8,669   | 0         | 131,441  | 0       | 0       | 128,526  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 54,1   | 0,39    | 0,25    | -           |
| 09.03.2025 | 8,494   | 0         | 129,182  | 0       | 0       | 126,332  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 54     | 0,38    | 0,25    | -           |
| 10.03.2025 | 8,663   | 0         | 137,133  | 0       | 0       | 134,074  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 55,1   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 11.03.2025 | 8,602   | 0         | 130,866  | 0       | 0       | 127,937  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 54,6   | 0,39    | 0,25    | -           |
| 12.03.2025 | 8,776   | 0         | 128,436  | 0       | 0       | 125,52   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 54,6   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 13.03.2025 | 9,241   | 0         | 124,728  | 0       | 0       | 121,752  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,1   | 55     | 0,38    | 0,26    | -           |
| 14.03.2025 | 9,735   | 0         | 123,901  | 0       | 0       | 120,805  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,1   | 55,9   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 15.03.2025 | 9,855   | 0         | 124,423  | 0       | 0       | 121,273  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,6   | 56,2   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 16.03.2025 | 9,923   | 0         | 124,545  | 0       | 0       | 121,374  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,8   | 56,3   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 17.03.2025 | 9,995   | 0         | 120,81   | 0       | 0       | 117,701  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,4   | 56,1   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 18.03.2025 | 9,754   | 0         | 124,155  | 0       | 0       | 121,076  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 55,5   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 19.03.2025 | 9,275   | 0         | 124,446  | 0       | 0       | 121,514  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 54,4   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 20.03.2025 | 9,04    | 0         | 125,59   | 0       | 0       | 122,721  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 53,8   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 21.03.2025 | 8,688   | 0         | 129,068  | 0       | 0       | 126,242  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 53,3   | 0,38    | 0,25    | -           |
| 22.03.2025 | 8,899   | 0         | 131,099  | 0       | 0       | 128,14   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 54,3   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 23.03.2025 | 8,547   | 0         | 131,199  | 0       | 0       | 128,317  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 54,1   | 0,39    | 0,25    | -           |
| Итого:     | 255,396 | 0         | 3525,476 | 0       | 0       | 3443,464 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 61      |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 5109,626 | 70109,993 | 0      | 0      | 68387,423 | 0     | 0     | 24946   | 25     |
| 23.03.2025 | 5365,022 | 73635,466 | 0      | 0      | 71830,888 | 0     | 0     | 25618   | 25     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:16:21