

#126013#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Чаадаева 15-15а, Калининград
9538
ТВ7 (АСЦП)
20117615
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,269	0	159,633	0	0	157,388	0	0	24	0	55,3	47,3	0,51	0,42	-
25.03.2025	5,134	0	159,585	0	0	157,355	0	0	24	0	54,9	47,1	0,51	0,42	-
26.03.2025	5,132	0	159,59	0	0	157,394	0	0	24	0	54,5	46,7	0,51	0,42	-
27.03.2025	5,141	0	159,57	0	0	157,341	0	0	24	0	54,8	47,1	0,51	0,42	-
28.03.2025	4,245	0	159,346	0	0	157,461	0	0	24	0	50,4	44	0,51	0,41	-
29.03.2025	3,98	0	159,381	0	0	157,626	0	0	24	0	48,8	42,8	0,51	0,41	-
30.03.2025	4,57	0	159,546	0	0	157,581	0	0	24	0	51,5	44,6	0,51	0,42	-
31.03.2025	4,819	0	159,548	0	0	157,491	0	0	24	0	52,8	45,5	0,51	0,42	-
01.04.2025	5,411	0	159,587	0	0	157,304	0	0	24	0	55,6	47,4	0,51	0,42	-
02.04.2025	4,602	0	159,313	0	0	157,303	0	0	24	0	52	45	0,52	0,43	-
03.04.2025	3,956	0	159,137	0	0	157,372	0	0	24	0	49	43	0,52	0,42	-
04.04.2025	4,738	0	159,415	0	0	157,379	0	0	24	0	52,5	45,4	0,54	0,45	-
05.04.2025	6,333	0	159,652	0	0	156,987	0	0	24	0	60,2	50,6	0,52	0,42	-
06.04.2025	6,769	0	159,82	0	0	156,954	0	0	24	0	62,6	52,4	0,51	0,42	-
07.04.2025	6,035	0	159,652	0	0	157,086	0	0	24	0	59,2	50	0,52	0,43	-
08.04.2025	5,9	0	159,638	0	0	157,124	0	0	24	0	58,4	49,4	0,52	0,43	-
09.04.2025	5,881	0	159,778	0	0	157,271	0	0	24	0	58,4	49,5	0,52	0,42	-
10.04.2025	6,226	0	159,645	0	0	156,98	0	0	24	0	60,2	50,8	0,52	0,42	-
11.04.2025	5,331	0	159,475	0	0	157,181	0	0	24	0	55,8	47,7	0,53	0,44	-
12.04.2025	4,835	0	159,367	0	0	157,246	0	0	24	0	53,6	46,2	0,52	0,43	-
13.04.2025	3,723	0	159,043	0	0	157,333	0	0	24	0	48,2	42,6	0,51	0,42	-
14.04.2025	3,058	0	159,017	0	0	157,55	0	0	24	0	44,9	40,3	0,51	0,42	-
15.04.2025	1,706	0	80,41	0	0	79,607	0	0	24	0	46,5	41,5	0,45	0,41	-
Итого:	112,794	0	3589,148	0	0	3540,314	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,94														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2990,59	79195,081	0	0	78038,667	0	0	0	0
15.04.2025	3103,385	82784,231	0	0	81578,978	0	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:35:50