

#126009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Закавказская 19, Калининград

9651
ТВ7 (АСЦП)
20117826
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,347	0	23,64	0	0	23,179	0	0	24	0	65,5	51,7	0,43	0,21	4,4
22.03.2025	1,365	0	23,156	0	0	22,688	0	0	24	0	66,8	52,5	0,43	0,21	5,6
23.03.2025	1,327	0	23,666	0	0	23,201	0	0	24	0	65,7	52,1	0,44	0,2	5,7
24.03.2025	1,446	0	23,885	0	0	23,41	0	0	24	0	66,2	51,5	0,43	0,21	6,8
25.03.2025	1,44	0	27,773	0	0	27,217	0	0	24	0	66,4	53,8	0,42	0,22	5,5
26.03.2025	1,43	0	24,66	0	0	24,174	0	0	24	0	65,8	51,7	0,43	0,2	4,4
27.03.2025	1,445	0	25,83	0	0	25,322	0	0	24	0	65,7	52,2	0,42	0,21	6,9
28.03.2025	1,203	0	20,622	0	0	20,219	0	0	24	0	65,5	51,4	0,44	0,2	5,7
29.03.2025	1,107	0	20,198	0	0	19,813	0	0	24	0	64,7	51,4	0,44	0,19	8,9
30.03.2025	1,256	0	20,289	0	0	19,894	0	0	24	0	65,5	50,5	0,44	0,19	9,9
31.03.2025	1,319	0	22,128	0	0	21,694	0	0	24	0	65,7	51,2	0,43	0,2	6,8
01.04.2025	1,387	0	23,348	0	0	22,885	0	0	24	0	66,1	51,7	0,43	0,2	5,9
02.04.2025	1,237	0	21,976	0	0	21,547	0	0	24	0	65,6	51,9	0,45	0,2	-
03.04.2025	1,09	0	18,816	0	0	18,45	0	0	24	0	65,3	51,2	0,46	0,19	-
04.04.2025	1,179	0	20,716	0	0	20,316	0	0	24	0	65,2	51,4	0,44	0,19	-
05.04.2025	1,494	0	22,042	0	0	21,578	0	0	24	0	68,4	51,9	0,45	0,2	-
06.04.2025	1,653	0	25,284	0	0	24,716	0	0	24	0	70,8	54,9	0,44	0,21	-
07.04.2025	1,589	0	21,913	0	0	21,426	0	0	24	0	70,3	52,6	0,44	0,2	-
08.04.2025	1,461	0	22,573	0	0	22,1	0	0	24	0	68,1	52,4	0,43	0,2	-
09.04.2025	1,538	0	23,773	0	0	23,275	0	0	24	0	68	52,3	0,44	0,21	-
10.04.2025	1,595	0	26,454	0	0	25,889	0	0	24	0	68,8	54,1	0,43	0,21	-
11.04.2025	1,372	0	22,143	0	0	21,693	0	0	24	0	67	52	0,44	0,2	-
12.04.2025	1,309	0	23,167	0	0	22,705	0	0	24	0	66,3	52,6	0,44	0,2	-
13.04.2025	1,024	0	19,104	0	0	18,739	0	0	24	0	64,7	51,7	0,45	0,19	-
14.04.2025	0,886	0	19,055	0	0	18,698	0	0	24	0	64,1	52,8	0,46	0,18	-
15.04.2025	0,88	0	19,326	0	0	18,962	0	0	24	0	64,2	53,2	0,43	0,15	-
16.04.2025	0,913	0	21,635	0	0	21,233	0	0	24	0	63,7	53,5	0,4	0,14	-
17.04.2025	0,823	0	28,673	0	0	28,153	0	0	24	0	63	56	0,39	0,13	-
18.04.2025	0,697	0	42,212	0	0	41,463	0	0	24	0	62,1	58,2	0,34	0,13	-
19.04.2025	0,691	0	37,658	0	0	36,986	0	0	24	0	62,2	57,8	0,28	0,13	-
20.04.2025	0,783	0	30,096	0	0	29,551	0	0	24	0	62,8	56,5	0,29	0,12	-
Итого:	38,286	0	745,811	0	0	731,176	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,144														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	910,146	18772,075	0	0,297	18403,874	0	0,293	22168	2277
20.04.2025	948,43	19517,883	0	0,297	19135,048	0	0,293	22912	2277

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:09:28