

#120915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЛАНСАР, ООО, УК 7435

Барнаульская 8, Калининград

7435

4361

ВКТ-7

00104618

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,104	0,068	65,54	62,93	63,95	62,43	1,52	24	0	1	74,4	42,5	31,91	0,7	0,7	-
25.02.2025	1,972	0,053	62,93	60,55	61,49	60,07	1,42	24	0	1	72,2	41	31,17	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,008	0,06	65,61	63,14	64,11	62,66	1,45	24	0	1	72,2	41,8	30,42	0,7	0,7	-
27.02.2025	1,71	-0,104	64,54	65,73	63,12	65,21	-2,09	24	0	1	70,4	41,8	28,54	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,97	0,104	63,51	59,99	62,07	59,51	2,56	24	0	1	71,2	41,1	30,11	0,7	0,7	-
01.03.2025	2,092	0,084	65,52	62,52	63,95	62,04	1,91	24	0	1	73,7	42,2	31,49	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,074	0,084	66,47	63,57	64,94	63,09	1,85	24	0	1	73,2	42,4	30,77	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,975	0,097	64,88	61,52	63,39	61,04	2,35	24	0	1	71,2	41,5	29,66	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,519	-0,302	63,82	68,46	62,41	67,89	-5,48	24	0	1	71	42,8	28,12	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,918	0,075	65,81	63,09	64,37	62,61	1,76	24	0	1	70,4	41,7	28,69	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,912	0,065	66,66	64,19	65,19	63,71	1,48	24	0	1	70,6	42,2	28,46	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,867	0,065	66,06	63,65	64,62	63,17	1,45	24	0	1	70,2	42,2	27,98	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,873	0,064	66,56	64,15	65,08	63,63	1,45	24	0	1	70,2	42,3	27,91	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,846	0,061	66,16	63,78	64,67	63,26	1,41	24	0	1	70	42,3	27,65	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,892	0,094	68,54	65,55	67,03	64,99	2,04	24	0	1	70,4	43,5	26,94	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,888	0,067	67,99	65,55	66,47	65,02	1,45	24	0	1	70,6	43,1	27,49	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,992	0,076	71,57	68,93	69,95	68,27	1,68	24	0	1	71,4	43,9	27,43	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,012	0,077	67,53	64,92	65,95	64,33	1,62	24	0	1	73,2	43,8	29,46	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,067	0,067	65,31	62,68	63,64	62,2	1,44	24	0	1	75,1	43,6	31,52	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,098	0,072	65,22	62,55	63,58	62,04	1,54	24	0	1	75,4	43,4	31,96	0,7	0,7	-
16.03.2025	2,125	0,07	65,56	62,86	63,88	62,38	1,5	24	0	1	75,8	43,5	32,27	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,143	0,068	64,3	61,63	62,63	61,15	1,48	24	0	1	76,4	43,2	33,2	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,069	0,071	65,58	62,95	63,99	62,42	1,57	24	0	1	74,3	43	31,31	0,7	0,7	-
19.03.2025	1,955	0,064	64,45	61,96	62,95	61,48	1,47	24	0	1	72,3	42,2	30,1	0,7	0,7	-
20.03.2025	1,901	0,061	64,61	62,22	63,17	61,74	1,43	24	0	1	71	41,9	29,15	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,847	0,059	64,83	62,47	63,41	61,99	1,42	24	0	1	69,9	41,7	28,2	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,896	0,067	65,98	63,54	64,54	63,06	1,48	24	0	1	70,7	42,3	28,43	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,838	0,062	65,49	63,11	64,05	62,63	1,42	24	0	1	69,8	42	27,82	0,7	0,7	-
Итого:	54,563	0	1841,03	1778,19	1798,6	1764,02	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,563															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	644,607	22966,52	22164,53	21418,43	20991,72
23.03.2025	699,17	24807,55	23942,72	23217,03	22755,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:49:45