

#126007#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЛАНСАР, ООО, УК 7435
Барнаульская 8, Калининград
7435
4361
ВКТ-7
00104618
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,859	0,065	65,18	62,79	63,76	62,31	1,45	24	0	1	70,4	42,2	28,2	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	1,862	0,064	65,89	63,49	64,47	62,97	1,5	24	0	1	70,2	42,2	27,91	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	1,832	0,063	65,4	63,04	63,96	62,56	1,4	24	0	1	69,9	42,2	27,75	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	1,824	0,061	64,83	62,5	63,39	62,02	1,37	24	0	1	69,8	41,9	27,88	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,873	0,07	68,83	66,38	67,37	65,83	1,54	24	0	1	70	43,2	26,84	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	1,841	0,067	68,68	66,28	67,18	65,67	1,51	24	0	1	69,9	43,4	26,47	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	1,758	0,065	64,63	62,31	63,19	61,78	1,41	23	0	1	70,1	43,2	26,88	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	1,828	0,066	66,16	63,78	64,72	63,3	1,42	24	0	1	70,1	42,8	27,37	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	1,856	0,067	66,31	63,9	64,86	63,41	1,45	24	0	1	70,3	42,6	27,7	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,889	0,073	69,42	66,88	67,9	66,32	1,58	24	0	1	70,2	43,3	26,82	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,908	0,079	71,58	68,95	69,98	68,28	1,7	24	0	1	70,5	44,3	26,21	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,855	0,069	68,39	65,89	66,88	65,34	1,54	24	0	1	70,2	43,4	26,76	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,017	0,068	67,97	65,31	66,3	64,8	1,5	24	0	1	73,2	43,7	29,45	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,116	0,075	67,49	64,75	65,81	64,2	1,61	24	0	1	75,1	44	31,1	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,072	0,064	67,97	65,5	66,33	64,92	1,41	24	0	1	74,2	43,9	30,33	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,953	0,056	66,66	64,31	65,1	63,83	1,27	24	0	1	72,1	42,9	29,21	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,989	0,066	67,51	65,05	65,92	64,5	1,42	24	0	1	72,5	43,2	29,28	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,977	0,067	65,98	63,52	64,47	63,01	1,46	24	0	1	72,5	42,7	29,75	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,905	0,062	66,91	64,5	65,38	64,01	1,37	24	0	1	71,1	42,8	28,28	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,866	0,065	66,95	64,54	65,49	64,06	1,43	24	0	1	70,1	42,4	27,64	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,871	0,072	70,04	67,54	68,51	66,93	1,58	24	0	1	70,1	43,7	26,36	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,87	0,08	72,57	70	70,98	69,28	1,7	24	0	1	70	44,7	25,29	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,826	0,068	71,18	68,81	69,59	68,12	1,47	24	0	1	70,4	45,1	25,35	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,755	0,06	68,11	66	66,63	65,35	1,28	24	0	1	69,9	44,4	25,51	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,676	0,021	26,45	25,63	25,87	25,37	0,5	24	0	1	70,3	45	25,32	0,7	0,7	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,8	24	2,86	0,7	0,7	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,8	22,9	2,99	0,7	0,7	-
Итого:	46,078	0	1651,09	1591,65	1614,04	1578,17	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,078															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

647

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	699,17	24807,55	23942,72	23217,03	22755,74
19.04.2025	745,248	26458,64	25534,37	24831,07	24333,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:19:46