

#120914#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Школьная 3-5, Калининград (гвс)

4817

7778

ВКТ-9

5123

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,723	0	38,01	29,393	0	37,387	29,062	0	24	0	0	0	59,7	49,3	0	0,31	0,29	0	-
25.02.2025	0,771	0	38,915	29,355	0	38,275	29,023	0	24	0	0	0	59,8	49,4	0	0,31	0,29	0	-
26.02.2025	0,756	0	38,728	29,453	0	38,091	29,119	0	24	0	0	0	59,8	49,4	0	0,3	0,28	0	-
27.02.2025	0,736	0	38,348	29,203	0	37,73	28,878	0	24	0	0	0	59,1	49	0	0,3	0,29	0	-
28.02.2025	0,766	0	38,555	29,015	0	37,932	28,697	0	24	0	0	0	59,2	48,7	0	0,3	0,28	0	-
01.03.2025	0,83	0	39,94	29,013	0	39,298	28,695	0	24	0	0	0	59	48,6	0	0,3	0,28	0	-
02.03.2025	0,767	0	38,318	29,178	0	37,696	28,864	0	24	0	0	0	59,3	48,1	0	0,31	0,29	0	-
03.03.2025	0,714	0	37,198	29,113	0	36,594	28,799	0	24	0	0	0	59,4	48,2	0	0,32	0,29	0	-
04.03.2025	0,805	0	39,148	28,935	0	38,507	28,614	0	24	0	0	0	59,6	49	0	0,31	0,29	0	-
05.03.2025	0,762	0	38,27	28,845	0	37,644	28,524	0	24	0	0	0	59,6	49	0	0,31	0,29	0	-
06.03.2025	0,768	0	38,435	28,84	0	37,804	28,515	0	24	0	0	0	59,7	49,3	0	0,31	0,29	0	-
07.03.2025	0,696	0	37,203	29,075	0	36,59	28,746	0	24	0	0	0	59,8	49,4	0	0,32	0,3	0	-
08.03.2025	0,755	0	38,37	29,095	0	37,736	28,764	0	24	0	0	0	59,9	49,5	0	0,31	0,29	0	-
09.03.2025	0,703	0	37,265	28,955	0	36,651	28,627	0	24	0	0	0	59,8	49,5	0	0,31	0,29	0	-
10.03.2025	0,746	0	38,003	28,805	0	37,378	28,479	0	24	0	0	0	59,8	49,4	0	0,32	0,3	0	-
11.03.2025	0,729	0	37,663	28,835	0	37,043	28,509	0	24	0	0	0	59,8	49,4	0	0,31	0,3	0	-
12.03.2025	0,702	0	37,313	28,863	0	36,709	28,541	0	24	0	0	0	59,3	49	0	0,31	0,29	0	-
13.03.2025	0,759	0	39,515	28,245	0	38,933	27,948	0	23,72	0,28	0	32774	56,2	47,6	0	0,31	0,29	0	-
14.03.2025	0,554	0	41,638	28,093	0	41,315	27,924	0	24	0	0	2	41,3	36,8	0	0,3	0,28	0	-
15.03.2025	0,736	0	38,51	28,563	0	37,935	28,271	0	24	0	0	0	56,6	46,8	0	0,31	0,29	0	-
16.03.2025	0,745	0	37,748	28,365	0	37,145	28,057	0	24	0	0	0	58,8	48,4	0	0,31	0,29	0	-
17.03.2025	0,753	0	37,64	28,333	0	37,03	28,023	0	24	0	0	0	59,3	48,6	0	0,3	0,29	0	-
18.03.2025	0,749	0	37,275	27,848	0	36,673	27,543	0	24	0	0	0	59,2	48,6	0	0,3	0,29	0	-
19.03.2025	0,732	0	36,718	27,828	0	36,115	27,519	0	24	0	0	0	59,7	48,9	0	0,3	0,3	0	-
20.03.2025	0,831	0	38,895	27,895	0	38,259	27,585	0	24	0	0	0	59,6	49	0	0,28	0,29	0	-
21.03.2025	0,78	0	37,818	27,93	0	37,199	27,622	0	24	0	0	0	59,6	48,8	0	0,28	0,29	0	-
22.03.2025	0,824	0	38,733	27,885	0	38,101	27,577	0	24	0	0	0	59,5	48,8	0	0,29	0,29	0	-
23.03.2025	0,733	0	36,905	27,883	0	36,302	27,573	0	24	0	0	0	59,6	49	0	0,29	0,3	0	-
Итого:	20,925	0	1071,077	802,839	0	1054,072	794,098	0	671,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,925																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671,72

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	586,482	34299,188	27200,939	0	33729,27	26868,156	0	19464,85	768	485,77	0
23.03.2025	607,409	35370,266	28003,775	0	34783,344	27662,252	0	20136,57	1439,72	486,05	0,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 7:46:20