

#130661#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Школьная 3-5, Калининград (гвс)
4817
7778
ВКТ-9
5123
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,774	0	36,84	27,283	0	36,238	26,99	0	24	0	0	0	59,5	48,1	0	0,24	0,29	0	-
25.04.2025	0,764	0	36,615	27,285	0	36,019	26,994	0	24	0	0	0	59,4	47,9	0	0,29	0,29	0	-
26.04.2025	0,75	0	36,44	27,403	0	35,847	27,11	0	24	0	0	0	59,4	48	0	0,29	0,28	0	-
27.04.2025	0,704	0	35,733	27,693	0	35,151	27,397	0	24	0	0	0	59,4	48	0	0,29	0,29	0	-
28.04.2025	0,663	0	33,775	27,698	0	33,227	27,428	0	24	0	0	128	59,4	45,8	0	0,3	0,29	0	-
29.04.2025	0,7	0	34,198	27,513	0	33,643	27,25	0	24	0	0	0	59,3	45,4	0	0,3	0,29	0	-
30.04.2025	0,708	0	34,385	27,638	0	33,825	27,373	0	24	0	0	128	59,5	45,5	0	0,3	0,29	0	-
01.05.2025	0,682	0	33,753	27,66	0	33,203	27,398	0	24	0	0	128	59,4	45,2	0	0,3	0,29	0	-
02.05.2025	0,658	0	33,183	27,428	0	32,645	27,168	0	24	0	0	0	59,3	45,2	0	0,3	0,29	0	-
03.05.2025	0,738	0	34,515	27,255	0	33,957	27,002	0	24	0	0	128	59,2	44,8	0	0,29	0,28	0	-
04.05.2025	0,816	0	43,353	33,755	0	42,639	33,373	0	24	0	0	0	59,8	49,4	0	0,3	0,3	0	-
05.05.2025	0,862	0	45,65	34,868	0	44,899	34,461	0	24	0	0	0	59,8	50,1	0	0,29	0,29	0	-
06.05.2025	0,839	0	45,375	35,085	0	44,629	34,677	0	24	0	0	0	59,8	50,1	0	0,28	0,29	0	-
07.05.2025	0,857	0	45,563	34,965	0	44,813	34,559	0	24	0	0	0	59,8	50	0	0,29	0,29	0	-
08.05.2025	0,764	0	43,883	35,22	0	43,16	34,812	0	24	0	0	0	59,8	50	0	0,28	0,29	0	-
09.05.2025	0,891	0	46,38	35,023	0	45,62	34,617	0	24	0	0	0	59,7	50	0	0,29	0,29	0	-
10.05.2025	0,934	0	47,328	34,98	0	46,556	34,576	0	24	0	0	0	59,5	49,9	0	0,28	0,28	0	-
11.05.2025	0,826	0	45,01	35,038	0	44,269	34,63	0	24	0	0	0	59,8	50,1	0	0,29	0,29	0	-
12.05.2025	0,823	0	44,81	34,778	0	44,07	34,37	0	24	0	0	0	59,9	50,3	0	0,29	0,29	0	-
13.05.2025	0,851	0	45,438	34,795	0	44,693	34,391	0	24	0	0	0	59,7	50	0	0,29	0,28	0	-
14.05.2025	0,815	0	44,773	34,93	0	44,04	34,527	0	24	0	0	0	59,6	49,9	0	0,28	0,28	0	-
15.05.2025	0,792	0	44,308	35,003	0	43,579	34,597	0	24	0	0	0	59,8	50	0	0,29	0,29	0	-
16.05.2025	0,831	0	45,105	34,868	0	44,368	34,464	0	24	0	0	0	59,6	50	0	0,28	0,28	0	-
17.05.2025	0,882	0	46,073	34,745	0	45,321	34,344	0	24	0	0	0	59,5	49,9	0	0,28	0,28	0	-
18.05.2025	0,838	0	44,91	34,55	0	44,175	34,152	0	24	0	0	0	59,6	49,9	0	0,28	0,28	0	-
19.05.2025	0,777	0	43,743	34,683	0	43,026	34,283	0	24	0	0	0	59,6	49,9	0	0,29	0,29	0	-
20.05.2025	0,794	0	44,413	34,865	0	43,682	34,456	0	24	0	0	0	59,8	50,3	0	0,29	0,28	0	-
21.05.2025	0,872	0	45,713	34,683	0	44,954	34,272	0	24	0	0	0	60,1	50,5	0	0,29	0,29	0	-
22.05.2025	0,774	0	43,933	34,898	0	43,206	34,486	0	24	0	0	0	60	50,4	0	0,29	0,28	0	-
23.05.2025	0,781	0	43,583	34,79	0	42,863	34,391	0	24	0	0	0	59,9	49,7	0	0,29	0,29	0	-
Итого:	23,76	0	1248,781	971,378	0	1228,317	960,548	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,76																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	629,493	36498,828	28864,439	0	35893,387	28513,33	0	20880,57	768	486,05	0
23.05.2025	653,251	37747,605	29835,814	0	37121,707	29473,877	0	21600,57	1488	486,05	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 16:37:12