

#120910#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 5-7/пер. Грибоед 8-12, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9694
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 22171766
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	9,9	0,001	95,59	0	0,004	93,285	0	0,004	24	0	73,7	48,4	0,51	0,29	-
25.02.2025	9,82	0,001	98,465	0	0,001	96,183	0	0,001	24	0	72,1	47,8	0,51	0,29	-
26.02.2025	9,024	0	85,533	0	0,002	83,562	0	0,002	24	0	71,7	46	0,51	0,29	-
27.02.2025	8,774	0	81,945	0	0,003	80,069	0	0,003	24	0	71,5	45,4	0,51	0,29	-
28.02.2025	9,628	0	96,692	0	0,001	94,478	0	0,001	24	0	71,5	47,2	0,51	0,29	-
01.03.2025	10,192	0	102,524	0	0,002	100,089	0	0,002	24	0	73,1	48,8	0,51	0,29	-
02.03.2025	9,347	0	87,765	0	0,002	85,706	0	0,002	24	0	72,5	46,5	0,51	0,29	-
03.03.2025	8,799	0	80,924	0	0,004	79,056	0	0,004	24	0	71,8	45,3	0,51	0,29	-
04.03.2025	8,35	0,001	74,381	0	0,002	72,685	0	0,002	24	0	71,5	44,1	0,51	0,29	-
05.03.2025	7,517	0	64,711	0	0,009	63,236	0	0,009	24	0	71,5	43,2	0,52	0,29	-
06.03.2025	6,999	0,001	59,006	0	0,012	57,667	0	0,012	24	0	71,3	42,4	0,52	0,29	-
07.03.2025	7,473	0,002	66,262	0	0,02	64,761	0	0,02	24	0	71,2	43,7	0,52	0,28	-
08.03.2025	7,68	0,003	72,461	0	0,024	70,824	0	0,024	24	0	71,1	45,3	0,52	0,28	-
09.03.2025	7,391	0,004	69,586	0	0,025	68,004	0	0,025	24	0	71,3	45,4	0,52	0,28	-
10.03.2025	6,204	0,004	52,189	0	0,017	51,009	0	0,017	24	0	71	42	0,53	0,28	-
11.03.2025	8,268	0,002	76,709	0	0,001	74,979	0	0,001	24	0	71	44,7	0,52	0,29	-
12.03.2025	8,27	0	77,03	0	0,003	75,283	0	0,003	24	0	71,3	45,1	0,52	0,29	-
13.03.2025	9,444	0	92,035	0	0,002	89,873	0	0,002	24	0	72,5	47,5	0,51	0,29	-
14.03.2025	10,095	0	99,698	0	0,003	97,275	0	0,003	24	0	74	49,3	0,51	0,29	-
15.03.2025	11,301	0,001	120,582	0	0,005	117,55	0	0,005	24	0	75,4	52,5	0,51	0,29	-
16.03.2025	10,5	0,001	103,294	0	0,006	100,709	0	0,006	24	0	75,2	50,4	0,51	0,29	-
17.03.2025	11,467	0,001	117,57	0	0,002	114,57	0	0,002	24	0	76	52,2	0,51	0,29	-
18.03.2025	9,759	0	93,561	0	0,004	91,277	0	0,004	24	0	74,1	48,6	0,51	0,29	-
19.03.2025	9,329	0,001	92,162	0	0,01	90,033	0	0,01	24	0	72	47,3	0,51	0,29	-
20.03.2025	8,989	0,002	96,882	0	0,021	94,663	0	0,021	24	0	71,6	49	0,51	0,29	-
21.03.2025	8,258	0,004	77,609	0	0,014	75,834	0	0,014	24	0	71,5	45,5	0,52	0,28	-
22.03.2025	8,089	0,002	82,161	0	0,021	80,288	0	0,021	24	0	71,4	47,4	0,52	0,28	-
23.03.2025	7,318	0,003	66,784	0	0,013	65,269	0	0,013	24	0	71,3	44,5	0,52	0,28	-
Итого:	248,185	0	2384,111	0	0,233	2328,217	0	0,233	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,278														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	5397,068	88140,731	0	17,007	85949,759	0	16,648	18336	37
23.03.2025	5645,254	90524,844	0	17,24	88277,976	0	16,879	19006	39

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:17:33