

#126001#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Грибоедова 5-7/пер. Грибоед 8-12, Калининград

4395

9694

ТВ7 (АСЦП)

22171766

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,202	0,002	76,109	0	0,004	74,376	0	0,004	22	2	71,4	45,1	0,52	0,28	6,8
25.03.2025	7,918	0,001	80,004	0	0,024	78,174	0	0,024	24	0	71,5	47,4	0,52	0,28	5,5
26.03.2025	7,252	0,004	63,254	0	0,002	61,819	0	0,002	24	0	71,3	43,3	0,52	0,28	4,4
27.03.2025	7,677	0	67,643	0	0,003	66,103	0	0,003	24	0	71,3	43,6	0,5	0,28	6,9
28.03.2025	6,441	0	53,836	0	0,011	52,619	0	0,011	24	0	71,1	41,9	0,51	0,28	5,7
29.03.2025	6,1	0,002	51,261	0	0,019	50,106	0	0,019	24	0	71	42	0,53	0,28	8,9
30.03.2025	6,968	0,003	60,29	0	0,005	58,927	0	0,005	24	0	71	42,8	0,52	0,28	9,9
31.03.2025	7,322	0,001	64,239	0	0,01	62,781	0	0,01	24	0	71,2	43,4	0,52	0,28	6,8
01.04.2025	8,284	0,002	75,372	0	0,005	73,639	0	0,005	24	0	71,7	44,9	0,5	0,28	5,9
02.04.2025	7,211	0,001	64,154	0	0,016	62,689	0	0,016	24	0	71,4	44	0,5	0,28	-
03.04.2025	5,869	0,002	48,257	0	0,012	47,164	0	0,012	24	0	71,2	41,5	0,51	0,28	-
04.04.2025	7,018	0,002	60,286	0	0,013	58,897	0	0,013	24	0	71,8	43,4	0,5	0,28	-
05.04.2025	9,646	0,002	96,964	0	0,003	94,678	0	0,003	24	0	72,8	48,5	0,49	0,28	-
06.04.2025	10,822	0,001	112,195	0	0,001	109,393	0	0,001	24	0	75,1	51,5	0,49	0,28	-
07.04.2025	9,452	0	93,866	0	0,013	91,579	0	0,013	24	0	74	49,5	0,5	0,28	-
08.04.2025	9,403	0,002	92,854	0	0,004	90,682	0	0,004	24	0	72,4	47,7	0,49	0,29	-
09.04.2025	8,87	0,001	87,361	0	0,015	85,337	0	0,015	24	0	72	47,3	0,5	0,29	-
10.04.2025	9,76	0,002	101,305	0	0,006	98,922	0	0,006	24	0	72,6	49,1	0,49	0,29	-
11.04.2025	8,234	0,001	76,167	0	0,012	74,404	0	0,012	24	0	71,9	45,6	0,5	0,28	-
12.04.2025	7,199	0,002	66,262	0	0,029	64,728	0	0,029	24	0	72	45,5	0,5	0,28	-
13.04.2025	5,155	0,005	39,754	0	0,014	38,846	0	0,014	24	0	71,5	39,8	0,51	0,28	-
14.04.2025	4,094	0,002	28,949	0	0,005	28,3	0	0,005	24	0	70,7	36,2	0,48	0,28	-
15.04.2025	3,64	0,001	26,726	0	0,007	26,137	0	0,007	24	0	70,1	36,9	0,45	0,27	-
16.04.2025	3,851	0,001	26,769	0	0,003	26,176	0	0,003	24	0	70,2	35,1	0,46	0,27	-
17.04.2025	2,803	0	19,974	0	0,004	19,54	0	0,004	24	0	69,4	35,2	0,41	0,27	-
18.04.2025	1,967	0,001	12,845	0	0,001	12,573	0	0,001	24	0	68,4	31	0,37	0,26	-
19.04.2025	2,607	0	17,321	0	0	16,952	0	0	24	0	68,7	31,9	0,37	0,26	-
20.04.2025	3,626	0	26,679	0	0,002	26,113	0	0,002	24	0	68,5	35,4	0,37	0,26	-
21.04.2025	4,552	0	36,125	0	0,001	35,376	0	0,001	24	0	67,5	36,8	0,36	0,26	-
22.04.2025	3,204	0	26,08	0	0,003	25,515	0	0,003	24	0	69,2	39,3	0,35	0,26	-
23.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,4	26,9	0,15	0,29	-
Итого:	195,147	0	1752,901	0	0,247	1712,545	0	0,247	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,61														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	5645,254	90524,844	0	17,24	88277,976	0	16,879	19006	39
23.04.2025	5840,397	92277,745	0	17,487	89990,522	0	17,124	19750	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 9:18:59