

#126000#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 18.04.2025																	
Потребитель						ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области											
Адрес потребителя						Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)											
Номер абонента																	
Порядковый номер						3705											
Тип теплосчётчика						ВКТ-7											
Заводской номер						00070239											
Номер системы						1											

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,893	0	60,93	59,41	0	59,64	58,63	0	0	24	0	0	68,7	53,7	14,97	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	0,911	0	61,92	60,38	0	60,53	59,54	0	0	24	0	0	69,6	54,6	15,03	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	0,872	0	61,63	60,12	0	60,32	59,31	0	0	24	0	0	68,7	54,3	14,45	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	0,888	0	61,36	59,86	0	60,04	59,05	0	0	24	0	0	69,2	54,5	14,79	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,893	0	61,7	60,18	0	60,36	59,32	0	0	24	0	0	69	54,2	14,81	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,883	0	61,54	60,05	0	60,28	59,28	0	0	24	0	0	68,7	54,1	14,64	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,884	0	60,82	59,33	0	59,56	58,57	0	0	24	0	0	68,6	53,8	14,85	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,885	0	64,77	63,22	0	63,36	62,28	0	0	24	0	0	69	55	13,98	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,857	0	64,53	63,01	0	63,16	62,11	0	0	24	0	0	68,8	55,2	13,6	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,853	0	63,52	62,02	0	62,16	61,14	0	0	24	0	0	69	55,3	13,75	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,873	0	62,19	60,69	0	60,86	59,84	0	0	24	0	0	69	54,6	14,35	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,899	0	62,33	60,81	0	60,99	59,99	0	0	24	0	0	69,1	54,3	14,75	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,897	0	65,23	63,66	0	63,82	62,74	0	0	24	0	0	69,1	55	14,1	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,885	0	67,22	65,63	0	65,79	64,67	0	0	24	0	0	69,5	56	13,45	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,863	0	64,23	62,7	0	62,83	61,78	0	0	24	0	0	69,1	55,3	13,78	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,948	0	63,76	62,17	0	62,32	61,21	0	0	24	0	0	71,9	56,7	15,23	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,988	0	63,3	61,69	0	61,79	60,73	0	0	24	0	0	73,7	57,7	16	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,985	0	63,99	62,37	0	62,48	61,41	0	0	24	0	0	72,9	57,1	15,76	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,942	0	62,74	61,18	0	61,34	60,3	0	0	24	0	0	70,9	55,5	15,39	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,953	0	63,46	61,89	0	62,04	60,99	0	0	24	0	0	71,2	55,9	15,37	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,939	0	61,99	60,43	0	60,55	59,54	0	0	24	0	0	71,2	55,8	15,45	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,896	0	62,88	61,35	0	61,49	60,44	0	0	24	0	0	69,8	55,3	14,58	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,866	0	62,95	61,44	0	61,63	60,6	0	0	24	0	0	68,9	54,9	14,05	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,855	0	65,85	64,31	0	64,42	63,36	0	0	24	0	0	69	55,8	13,29	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,834	0	68,3	66,71	0	66,82	65,72	0	0	24	0	0	69	56,5	12,53	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,809	0	67,35	65,81	0	65,91	64,85	0	0	24	0	0	69,4	57,1	12,32	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,789	0	64,51	63,27	0	63,11	62,34	0	0	24	0	0	68,8	56,3	12,52	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,33	0	27,13	26,7	0	26,55	26,31	0	0	24	0	0	69,1	56,7	12,39	0,7	0,7	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,2	35,7	5,46	0,7	0,7	-
Итого:	24,37	0	1742,13	1700,39	0	1704,15	1676,05	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,37																	

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	242,656	10580,36	10267,34	0	10330,76	10144,66	0
18.04.2025	267,026	12322,49	11967,73	0	12034,91	11820,71	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 9:02:59