

#34340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)

3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,343	0	18,8	18,6	0	18,42	18,36	0	0	24	0	0	69,8	51,1	18,75	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,723	0	47,63	46,35	0	46,67	45,71	0	0	24	0	0	69	53,6	15,45	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,721	0	50,32	49,19	0	49,23	48,47	0	0	24	0	0	69,7	55	14,67	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,729	0	47,53	46,56	0	46,57	45,95	0	0	24	0	0	68,7	53	15,66	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,765	0	46,3	45,34	0	45,34	44,79	0	0	24	0	0	69,3	52,4	16,9	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,771	0	45,78	44,93	0	44,82	44,39	0	0	24	0	0	69,5	52,2	17,24	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,751	0	45,71	44,67	0	44,75	44,19	0	0	24	0	0	68,9	52	16,87	0,7	0,7	-
19.10.2023	0,777	0	43,96	42,48	0	43	42	0	0	24	0	0	69,4	51,4	18,08	0,7	0,7	-
20.10.2023	0,835	0	43,61	41,43	0	42,65	40,96	0	0	24	0	0	71,9	52,4	19,53	0,7	0,7	-
Итого:	6,415	0	389,64	379,55	0	381,45	374,82	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,415																	

Общее время работы системы, ч216

Период нормальной работы системы, ч216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
11.10.2023	957,893	54149,86	52877,94	2,52	52862,1	52140,71	2,52
20.10.2023	964,308	54539,5	53257,49	2,52	53243,55	52515,53	2,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.10.2023 11:13:58