

#130660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

9338
ТЭМ-104
4407954
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,202	12,277	11,988	12,047	11,863	24	24	0	0	64,1	47,4	3	1,5	-
22.04.2025	0,218	12,119	10,586	11,887	10,48	24	24	0	0	64,8	46,4	3,5	2,6	-
23.04.2025	0,196	11,582	10,414	11,359	10,305	24	24	0	0	64,6	47,4	4	3,3	-
24.04.2025	0,222	12,559	11,826	12,314	11,703	24	24	0	0	65,4	47,4	4,1	3,3	-
25.04.2025	0,216	11,135	10,383	10,91	10,279	24	24	0	0	66,4	46,6	4,1	3,3	-
26.04.2025	0,202	10,836	10,086	10,623	9,98	24	24	0	0	65,9	47	4	3,3	-
27.04.2025	0,203	10,871	10,344	10,654	10,236	24	24	0	0	66,2	47,2	4	3,3	-
28.04.2025	0,229	11,861	11,525	11,623	11,406	24	24	0	0	66,6	46,8	4	3,4	-
29.04.2025	0,231	11,33	11,004	11,094	10,891	24	24	0	0	67,6	46,8	4	3,4	-
30.04.2025	0,223	10,943	10,832	10,709	10,717	24	24	0	0	68,7	47,9	3,9	3,3	-
01.05.2025	0,212	10,889	10,438	10,66	10,322	24	24	0	0	68,1	48,2	4	3,3	-
02.05.2025	0,208	10,582	10,174	10,355	10,061	24	24	0	0	68,6	48,6	4	3,3	-
03.05.2025	0,191	10,406	10,572	10,201	10,461	24	24	0	0	66,2	47,5	4	3,3	-
04.05.2025	0,202	10,502	10,641	10,277	10,521	24	24	0	0	68,6	48,9	3,8	3,1	-
05.05.2025	0,227	12,051	11,672	11,797	11,541	24	24	0	0	68	48,7	4	3,3	-
06.05.2025	0,222	12,865	12,953	12,604	12,807	24	24	0	0	67,1	49,5	4	3,3	-
07.05.2025	0,208	12,299	12,176	12,049	12,033	24	24	0	0	66,8	49,6	4	3,3	-
08.05.2025	0,193	12,326	11,896	12,078	11,754	24	24	0	0	66,5	50,5	4	3	-
09.05.2025	0,158	10,807	10,58	10,592	10,449	24	24	0	0	66,2	51,4	4,2	3,4	-
10.05.2025	0,229	14,062	13,916	13,777	13,752	24	24	0	0	66,8	50,2	4,2	3,4	-
11.05.2025	0,181	12,043	11,969	11,803	11,824	24	24	0	0	66,3	51	4,2	3,4	-
12.05.2025	0,212	13,516	13,383	13,238	13,217	24	24	0	0	67,1	51,1	4,2	3,4	-
13.05.2025	0,246	14,807	14,666	14,5	14,49	24	24	0	0	67,5	50,6	4,2	3,4	-
14.05.2025	0,1	6,615	6,543	6,486	6,467	24	24	0	0	65,1	49,9	4,2	3,4	-
15.05.2025	1,004	40,637	39,566	39,736	39,195	24	24	0	0	70,1	44,8	4,8	2	-
16.05.2025	0,46	19,775	19,381	19,342	19,186	24	24	0	0	70	46,2	4,1	3,4	-
17.05.2025	0,98	40,428	39,668	39,539	39,293	24	24	0	0	69,7	45	2,8	2,3	-
18.05.2025	1,518	63,553	62,516	62,141	61,902	24	24	0	0	70,3	45,9	4,2	3,4	-
19.05.2025	1,538	66,24	65,168	64,756	64,5	24	24	0	0	70,6	46,8	4,2	3,4	-
20.05.2025	1,515	68,447	67,094	66,904	66,363	24	24	0	0	70,8	48,2	4,2	3,4	-
Итого:	11,946	578,363	563,96	566,055	557,998	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,946													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	426,902	24575,166	24570,066	23994,906	24223,029	5193,98	0
20.05.2025	438,85	25153,529	25134,025	24560,963	24781,029	5913,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 10:41:07