

#125998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 18.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Пугачева 5-7а, Калининград
5670
9094
ТВ7 (АСЦП)
20107913
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,845	0	86,274	0	0	84,395	0	0	24	0	69,5	50,1	0,3	0,26	6,8
25.03.2025	6,804	0	86,035	0	0	84,169	0	0	24	0	69,2	49,9	0,3	0,26	5,5
26.03.2025	6,703	0	86,771	0	0	84,911	0	0	24	0	68,9	50,1	0,3	0,26	4,4
27.03.2025	6,7	0	85,91	0	0	84,065	0	0	24	0	68,8	49,8	0,29	0,25	6,9
28.03.2025	6,793	0	90,857	0	0	88,887	0	0	24	0	69,2	51	0,3	0,26	5,7
29.03.2025	6,683	0	91,662	0	0	89,689	0	0	24	0	69	51,2	0,3	0,26	8,9
30.03.2025	6,703	0	90,106	0	0	88,153	0	0	24	0	69,3	51,1	0,3	0,26	9,9
31.03.2025	6,741	0	88,644	0	0	86,724	0	0	24	0	69,2	50,7	0,3	0,25	6,8
01.04.2025	6,853	0	88,504	0	0	86,584	0	0	24	0	69,3	50,4	0,3	0,26	5,9
02.04.2025	6,9	0	93,231	0	0	91,21	0	0	24	0	69,3	51,2	0,31	0,26	-
03.04.2025	6,881	0	96,021	0	0	93,921	0	0	24	0	69,7	52,2	0,31	0,26	-
04.04.2025	6,759	0	92,042	0	0	90,048	0	0	24	0	69,2	51,3	0,3	0,25	-
05.04.2025	7,299	0	89,513	0	0	87,429	0	0	24	0	72,1	52,2	0,3	0,26	-
06.04.2025	7,713	0	88,314	0	0	86,16	0	0	24	0	74	52,6	0,3	0,26	-
07.04.2025	7,637	0	89,495	0	0	87,351	0	0	24	0	73,2	52,4	0,3	0,26	-
08.04.2025	7,17	0	87,13	0	0	85,145	0	0	24	0	71,1	51	0,3	0,26	-
09.04.2025	7,262	0	88,476	0	0	86,447	0	0	24	0	71,5	51,4	0,3	0,26	-
10.04.2025	7,294	0	88,164	0	0	86,14	0	0	24	0	71,5	51,3	0,3	0,26	-
11.04.2025	6,991	0	88,234	0	0	86,273	0	0	24	0	70,2	50,8	0,3	0,26	-
12.04.2025	6,811	0	88,936	0	0	87,011	0	0	24	0	69,2	50,5	0,3	0,26	-
13.04.2025	6,774	0	94,313	0	0	92,27	0	0	24	0	69,3	51,7	0,31	0,25	-
14.04.2025	6,715	0	102,775	0	0	100,552	0	0	24	0	69,2	53,3	0,31	0,24	-
15.04.2025	6,932	0	117,548	0	0	114,972	0	0	24	0	69,7	55,3	0,29	0,21	-
16.04.2025	7,032	0	133,034	0	0	130,159	0	0	24	0	69,2	56,3	0,29	0,18	-
17.04.2025	6,851	0	145,404	0	0	142,263	0	0	24	0	69,2	57,7	0,29	0,16	-
18.04.2025	3,347	0	76,187	0	0	74,566	0	0	24	0	68,6	57,9	0,27	0,07	-
Итого:	177,193	0	2453,58	0	0	2399,494	0	0	624	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,322														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

624

624

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	824,675	8965,724	0	0	8749,27	0	0	2601	1080
18.04.2025	1001,866	11419,305	0	0	11148,766	0	0	3225	1080

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 7:40:11