

#120906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Пугачева 9, Калининград
5670
9014
ТВ7 (АСЦП)
20109195
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	6,41	0	66,576	0	0	64,943	0	0	24	0	74,3	50,7	0,29	0,26	-
25.02.2025	5,959	0	63,881	0	0	62,397	0	0	24	0	71,9	49,1	0,29	0,26	-
26.02.2025	6,087	0	67,437	0	0	65,869	0	0	24	0	71,9	49,9	0,3	0,26	-
27.02.2025	5,834	0	67,598	0	0	66,096	0	0	24	0	70,2	49,1	0,3	0,27	-
28.02.2025	5,81	0	65,417	0	0	63,935	0	0	24	0	70,8	49,1	0,29	0,26	-
01.03.2025	6,205	0	66,612	0	0	65,018	0	0	24	0	73,2	50,4	0,29	0,26	-
02.03.2025	6,257	0	68,475	0	0	66,84	0	0	24	0	73	50,7	0,3	0,26	-
03.03.2025	5,862	0	67,512	0	0	65,982	0	0	24	0	71	49,8	0,29	0,26	-
04.03.2025	5,845	0	67,924	0	0	66,399	0	0	24	0	70,6	49,6	0,29	0,26	-
05.03.2025	5,778	0	69,576	0	0	68,036	0	0	24	0	70,1	49,8	0,3	0,26	-
06.03.2025	5,774	0	72,188	0	0	70,578	0	0	24	0	70,3	50,7	0,3	0,26	-
07.03.2025	5,692	0	71,888	0	0	70,297	0	0	24	0	70	50,7	0,3	0,26	-
08.03.2025	5,673	0	72,623	0	0	71,023	0	0	24	0	69,9	50,9	0,3	0,26	-
09.03.2025	5,585	0	72,549	0	0	70,955	0	0	24	0	69,7	50,9	0,3	0,26	-
10.03.2025	5,655	0	75,885	0	0	74,202	0	0	24	0	70,2	52	0,3	0,26	-
11.03.2025	5,556	0	69,763	0	0	68,212	0	0	24	0	70,3	50,8	0,29	0,26	-
12.03.2025	5,793	0	71,272	0	0	69,659	0	0	24	0	70,9	51,1	0,3	0,26	-
13.03.2025	5,99	0	69,509	0	0	67,861	0	0	24	0	72,8	51,7	0,29	0,26	-
14.03.2025	6,348	0	69,228	0	0	67,51	0	0	24	0	74,7	52,3	0,29	0,26	-
15.03.2025	6,428	0	68,766	0	0	67,043	0	0	24	0	75,1	52,2	0,29	0,26	-
16.03.2025	6,482	0	68,745	0	0	67,009	0	0	24	0	75,4	52,3	0,29	0,26	-
17.03.2025	6,556	0	66,757	0	0	65,046	0	0	24	0	76	51,9	0,28	0,26	-
18.03.2025	6,29	0	68,042	0	0	66,374	0	0	24	0	74,2	51,6	0,29	0,26	-
19.03.2025	5,995	0	68,138	0	0	66,546	0	0	24	0	72,1	50,6	0,29	0,26	-
20.03.2025	5,878	0	69,243	0	0	67,672	0	0	24	0	70,9	50,2	0,29	0,26	-
21.03.2025	5,638	0	69,662	0	0	68,145	0	0	24	0	69,5	49,7	0,29	0,26	-
22.03.2025	5,819	0	70,61	0	0	69,034	0	0	24	0	70,5	50,3	0,3	0,26	-
23.03.2025	5,687	0	70,434	0	0	68,894	0	0	24	0	69,6	49,9	0,3	0,26	-
Итого:	166,886	0	1936,31	0	0	1891,575	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,86														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	517,1	5335,957	0	0	5201,87	0	0	1931	1079
23.03.2025	683,986	7272,267	0	0	7093,447	0	0	2603	1079

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:02:48