

#125996#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Пугачева 9, Калининград
5670
9014
ТВ7 (АСЦП)
20109195
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,724	0	69,728	0	0	68,184	0	0	24	0	70,1	50,1	0,29	0,26	-
25.03.2025	5,686	0	69,495	0	0	67,966	0	0	24	0	69,9	49,9	0,29	0,26	-
26.03.2025	5,62	0	70,1	0	0	68,567	0	0	24	0	69,6	50	0,29	0,26	-
27.03.2025	5,615	0	69,369	0	0	67,857	0	0	24	0	69,5	49,7	0,29	0,26	-
28.03.2025	5,683	0	73,34	0	0	71,728	0	0	24	0	69,8	50,9	0,3	0,26	-
29.03.2025	5,591	0	73,962	0	0	72,347	0	0	24	0	69,5	51,1	0,3	0,26	-
30.03.2025	5,57	0	72,786	0	0	71,183	0	0	24	0	69,8	51,2	0,29	0,26	-
31.03.2025	5,621	0	71,574	0	0	70	0	0	24	0	69,8	50,7	0,29	0,25	-
01.04.2025	5,643	0	71,382	0	0	69,808	0	0	24	0	69,9	50,6	0,29	0,26	-
02.04.2025	5,677	0	75,213	0	0	73,556	0	0	24	0	69,9	51,4	0,3	0,26	-
03.04.2025	5,632	0	77,5	0	0	75,777	0	0	24	0	70,2	52,5	0,3	0,26	-
04.04.2025	5,519	0	74,287	0	0	72,656	0	0	24	0	69,8	51,7	0,29	0,26	-
05.04.2025	5,999	0	72,352	0	0	70,64	0	0	24	0	72,8	52,5	0,3	0,26	-
06.04.2025	6,309	0	71,438	0	0	69,664	0	0	24	0	74,7	53,1	0,29	0,26	-
07.04.2025	6,227	0	72,217	0	0	70,456	0	0	24	0	73,9	52,8	0,29	0,26	-
08.04.2025	5,838	0	70,336	0	0	68,711	0	0	24	0	71,8	51,5	0,29	0,26	-
09.04.2025	5,884	0	71,482	0	0	69,818	0	0	24	0	72,1	52	0,29	0,26	-
10.04.2025	5,983	0	71,24	0	0	69,576	0	0	24	0	72,2	51,6	0,29	0,26	-
11.04.2025	5,727	0	71,259	0	0	69,655	0	0	24	0	70,8	51,2	0,29	0,26	-
12.04.2025	5,551	0	71,779	0	0	70,203	0	0	24	0	69,8	50,9	0,29	0,26	-
13.04.2025	5,453	0	76,119	0	0	74,449	0	0	24	0	69,8	52,3	0,3	0,26	-
14.04.2025	5,359	0	82,891	0	0	81,071	0	0	24	0	69,7	53,9	0,3	0,25	-
15.04.2025	5,525	0	94,539	0	0	92,44	0	0	24	0	70,1	55,9	0,28	0,21	-
16.04.2025	5,478	0	105,745	0	0	103,432	0	0	24	0	69,6	57	0,28	0,18	-
17.04.2025	5,284	0	114,35	0	0	111,855	0	0	24	0	69,5	58,3	0,28	0,16	-
Итого:	142,198	0	1914,483	0	0	1871,599	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,963														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	683,986	7272,267	0	0	7093,447	0	0	2603	1079
17.04.2025	826,186	9186,748	0	0	8965,044	0	0	3203	1079

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:14:20