

#124633#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/25г.-21/04/25г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0х656С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.03.2025	70,53	63,23	7,3	474,88	464,29	465,73	457,19	0,01	0,01	0,01	5,48	3,45	3,405	0	24	0	
21.03.2025	69,45	63,53	5,92	543,66	531,88	534,16	524,28	0,01	0,01	0,01	5,55	3,39	3,172	0	24	0	
22.03.2025	70,65	64,82	5,83	549,21	536,91	539,81	529,41	0,01	0,01	0,01	5,64	3,35	3,154	0	24	0	
23.03.2025	69,65	63,96	5,69	530,21	518,67	521,15	511,36	0	0	0	5,65	3,34	2,975	0	24	0	
24.03.2025	69,95	64,09	5,86	523,34	511,84	514,52	504,85	0,02	0,02	0,02	5,59	3,39	3,019	0	24	0	
25.03.2025	69,77	63,64	6,13	525,38	513,91	516,71	507,12	0	0	0	5,51	3,44	3,164	0	24	0	
26.03.2025	69,7	63,63	6,07	552,08	540,06	543,35	533,25	0,02	0,02	0,02	5,51	3,39	3,303	0	24	0	
27.03.2025	69,82	63,68	6,14	549,85	537,79	540,88	530,87	0,01	0,01	0,01	5,46	3,39	3,322	0	24	0	
28.03.2025	69,86	64,24	5,62	573,92	561,31	564,45	553,81	0,01	0,01	0,01	5,62	3,37	3,178	0	24	0	
29.03.2025	69,36	64,11	5,25	565,89	553,63	556,9	546,41	0,01	0,01	0,01	5,67	3,29	2,931	0	24	0	
30.03.2025	69,86	64,63	5,23	521,75	510,3	513,44	503,63	0	0	0	5,65	3,28	2,693	0	24	0	
31.03.2025	70,07	63,04	7,03	432,88	423,31	425,75	417,96	0,01	0,01	0,01	5,53	3,32	2,995	0	24	0	
01.04.2025	69,75	58,14	11,61	240,93	235,66	236,05	232,33	0,01	0,01	0,01	5,63	3,32	2,746	0	24	0	
02.04.2025	69,62	57,74	11,88	241,94	236,69	236,98	233,31	0,01	0,01	0,01	5,78	3,31	2,823	0	24	0	
03.04.2025	70,03	58,32	11,71	250,88	245,38	245,77	241,9	0,01	0,01	0,01	5,82	3,27	2,887	0	24	0	
04.04.2025	69,54	57,9	11,64	245,65	240,33	240,73	236,97	0	0	0	5,72	3,25	2,808	0	24	0	
05.04.2025	72,48	58,86	13,62	263,81	257,64	258,35	254,2	0	0	0	5,81	3,27	3,521	0	24	0	
06.04.2025	74,46	60,48	13,98	291,67	284,51	285,46	280,61	0	0	0	5,79	3,3	3,99	0	24	0	
07.04.2025	73,76	59,64	14,12	273,23	266,63	267,04	262,61	0,01	0,01	0,01	5,71	3,33	3,777	0	24	0	
08.04.2025	71,44	60,75	10,69	328,56	321,06	321,74	316,25	0	0	0	5,59	3,35	3,445	0	24	0	
09.04.2025	72,11	62,23	9,88	331,08	323,4	324,61	318,81	0,01	0,01	0,01	5,67	3,35	3,215	0	24	0	
10.04.2025	71,9	59,06	12,84	239,93	234,41	234,85	231,05	0,01	0,01	0,01	5,68	3,35	3,021	0	24	0	
11.04.2025	70,55	58,23	12,32	250,03	244,44	244,98	241,12	0	0	0	5,71	3,28	3,021	0	24	0	
12.04.2025	69,22	60,84	8,38	335,32	328,09	329,68	324	0,01	0,01	0,01	5,72	3,23	2,766	0	24	0	
13.04.2025	69,63	64	5,63	585,65	572,89	577,16	566,32	0	0	0	5,76	3,24	3,25	0	24	0	
14.04.2025	69,45	64,15	5,3	452,72	442,91	445,93	437,53	0	0	0	5,81	3,15	2,372	0	24	0	
15.04.2025	70,11	65,14	4,97	357,49	349,6	352,09	345,25	0	0	0	5,51	2,91	1,755	0	24	0	
16.04.2025	68,46	63,86	4,6	117,86	115,38	116,14	113,99	0	0	0	5,33	2,78	0,537	0	24	0	
17.04.2025	68,43	63,8	4,63	115,62	113,17	113,96	111,83	0	0	0	5,18	2,71	0,532	0	24	0	
18.04.2025	67,6	62,56	5,04	102,47	100,32	100,91	99,04	0	0	0	4,61	2,67	0,511	0	24	0	
19.04.2025	68,14	62,06	6,08	89,03	87,14	87,53	85,99	0	0	0	4,07	2,65	0,534	0	24	0	
20.04.2025	69,87	63,63	6,24	91,43	89,42	89,88	88,2	0	0	0	4,16	2,65	0,562	0	24	0	
21.04.2025	66,51	58,86	7,65	54,57	53,48	53,32	52,47	0	0	0	4,8	4,13	0,412	0	24	0	
Итого:				11602	11346,4	11400	11193,9	0,18	0,18	0,18			85,796	0	792	0	
Средние:	70,05	62,02	8,02								5,47	3,23					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/03/2524:00	51324,61	50087,05	50174,15	49301,16	0,52	0,52	0,52	616,712	0,008	3705	120
21/04/2524:00	62927,53	61433,5	61574,16	60495,08	0,7	0,7	0,7	702,508	0,008	4497	120
Итого:	11602,92	11346,45	11400,01	11193,92	0,18	0,18	0,18	85,796	0	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4629ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

