

#125987#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Строительно-Финансовый Центр, ООО
Докука 46 стр.1, Калининград

9710
ТВ7 (ASCII)
20117085
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,802	0	7,731	0	0	7,566	0	0	24	0	68,8	43,5	0,52	0,34	4,4
22.03.2025	0,871	0	8,476	0	0	8,294	0	0	24	0	69	44	0,52	0,34	5,6
23.03.2025	0,859	0	8,065	0	0	7,893	0	0	24	0	68,7	42,8	0,52	0,34	5,7
24.03.2025	0,858	0	8,135	0	0	7,961	0	0	24	0	68,9	43,2	0,52	0,34	6,8
25.03.2025	0,83	0	8,173	0	0	7,997	0	0	24	0	69,2	44,4	0,51	0,35	5,5
26.03.2025	0,829	0	7,714	0	0	7,554	0	0	24	0	67,7	41,5	0,52	0,34	4,4
27.03.2025	0,828	0	7,5	0	0	7,34	0	0	24	0	68,9	42	0,52	0,34	6,9
28.03.2025	0,671	0	5,885	0	0	5,762	0	0	24	0	68,2	40,4	0,53	0,34	5,7
29.03.2025	0,667	0	5,926	0	0	5,803	0	0	24	0	67,7	40,3	0,53	0,34	8,9
30.03.2025	0,832	0	7,281	0	0	7,127	0	0	24	0	68,6	40,8	0,53	0,34	9,9
31.03.2025	0,869	0	7,702	0	0	7,537	0	0	24	0	68,8	41,3	0,52	0,34	6,8
01.04.2025	0,944	0	8,554	0	0	8,37	0	0	24	0	69,1	42,2	0,52	0,34	5,9
02.04.2025	0,788	0	7,164	0	0	7,013	0	0	24	0	68,5	41,7	0,53	0,34	-
03.04.2025	0,599	0	5,281	0	0	5,172	0	0	24	0	67,8	40,2	0,53	0,34	-
04.04.2025	0,71	0	6,706	0	0	6,566	0	0	24	0	68	42,2	0,52	0,34	-
05.04.2025	0,967	0	9,737	0	0	9,524	0	0	24	0	69,8	45,6	0,51	0,35	-
06.04.2025	1,057	0	10,845	0	0	10,602	0	0	24	0	70,8	47	0,5	0,35	-
07.04.2025	0,931	0	9,012	0	0	8,812	0	0	24	0	70,4	45,2	0,51	0,35	-
08.04.2025	0,881	0	8,792	0	0	8,602	0	0	24	0	69,1	44,7	0,51	0,34	-
09.04.2025	0,889	0	8,802	0	0	8,613	0	0	24	0	69,3	44,7	0,52	0,34	-
10.04.2025	0,933	0	9,721	0	0	9,512	0	0	24	0	69,3	45,9	0,52	0,34	-
11.04.2025	0,772	0	7,863	0	0	7,701	0	0	24	0	67,4	43,5	0,52	0,34	-
12.04.2025	0,804	0	7,756	0	0	7,592	0	0	24	0	68,4	43,1	0,53	0,34	-
13.04.2025	0,557	0	4,863	0	0	4,766	0	0	24	0	66,4	38,5	0,54	0,33	-
14.04.2025	0,437	0	3,67	0	0	3,601	0	0	24	0	64,5	35,5	0,53	0,33	-
15.04.2025	0,369	0	3,493	0	0	3,429	0	0	24	0	63,1	37,5	0,51	0,33	-
16.04.2025	0,293	0	3,331	0	0	3,279	0	0	24	0	57,6	36,3	0,47	0,32	-
17.04.2025	0,193	0	2,16	0	0	2,125	0	0	24	0	59,3	37,6	0,43	0,3	-
Итого:	21,04	0	200,338	0	0	196,113	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,025														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	356,664	3257,829	0	0,17	3184,177	0	0,167	17193	1299
17.04.2025	377,705	3458,168	0	0,17	3380,29	0	0,167	17865	1299

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 11:33:34