

#119637#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Байтаров Мавлуд Мусаддинович, гражд.
Челнокова 50, Калининград (спорт центр)

Заводской номер счётчика 230028	Показания прибора, МВт×ч 20.03.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.02.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	451,542	433,02	18.522	15.929

Подпись исполнителя



#119636#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

0

ТЭСМА-106

230028

1

24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	0,858	26,663	26,781	25,914	26,443	24	24	0	0	0	0	0	80	51	0	0
22.02.2025	-	0,74	24,308	24,529	23,669	24,238	24	24	0	0	0	0	0	77	50	0	0
23.02.2025	-	0,696	25,3	25,594	24,658	25,277	24	24	0	0	0	0	0	75	51	0	0
24.02.2025	-	0,749	26,738	26,96	26,093	26,656	24	24	0	0	0	0	0	73	49	0	0
25.02.2025	-	0,724	29,152	29,457	28,479	29,112	24	24	0	0	0	0	0	71	50	0	0
26.02.2025	-	0,746	28,914	29,169	28,263	28,852	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0	0
27.02.2025	-	0,486	19,979	20,146	19,562	19,934	24	24	0	0	0	0	0	67	47	0	0
28.02.2025	-	0,755	32,319	32,585	31,608	32,212	24	24	0	0	0	0	0	69	49	0	0
01.03.2025	-	0,726	29,191	29,498	28,506	29,145	24	24	0	0	0	0	0	72	50	0	0
02.03.2025	-	0,651	25,599	25,928	25,008	25,632	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0	0
03.03.2025	-	0,724	28,988	29,271	28,345	28,952	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0	0
04.03.2025	-	0,689	27,101	27,361	26,516	27,079	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0	0
05.03.2025	-	0,714	25,9	26,075	25,341	25,829	24	24	0	0	0	0	0	69	45	0	0
06.03.2025	-	0,592	22,811	23,049	22,321	22,819	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0	0
07.03.2025	-	0,59	24,136	24,382	23,62	24,126	24	24	0	0	0	0	0	68	47	0	0
08.03.2025	-	0,529	23,338	23,659	22,838	23,395	24	24	0	0	0	0	0	68	49	0	0
09.03.2025	-	0,51	21,703	22	21,237	21,76	24	24	0	0	0	0	0	69	48	0	0
10.03.2025	-	0,536	20,442	20,649	20,004	20,446	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0	0
11.03.2025	-	0,621	26,516	26,798	25,938	26,499	24	24	0	0	0	0	0	69	49	0	0
12.03.2025	-	0,616	25,537	25,793	24,977	25,507	24	24	0	0	0	0	0	69	48	0	0
13.03.2025	-	0,647	25,184	25,415	24,596	25,122	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0	0
14.03.2025	-	0,644	24,346	24,563	23,758	24,271	24	24	0	0	0	0	0	73	50	0	0
15.03.2025	-	0,694	26,123	26,334	25,474	26,006	24	24	0	0	0	0	0	74	51	0	0
16.03.2025	-	0,619	23,551	23,81	22,971	23,518	24	24	0	0	0	0	0	74	51	0	0
17.03.2025	-	0,738	27,138	27,319	26,454	26,98	24	24	0	0	0	0	0	75	51	0	0
18.03.2025	-	0,673	24,58	24,768	23,992	24,487	24	24	0	0	0	0	0	73	49	0	0
19.03.2025	-	0,664	25,75	25,98	25,158	25,688	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0	0
20.03.2025	-	0,591	24,174	24,423	23,638	24,151	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0	0
Итого:	-	18,522	715,481	722,296	698,938	714,136	672	672	0	0	0	0	-	71,29	48,71	0	0

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	433,02	15547,678	15497,273	15181,963	15328,396	27728,24	0,1
20.03.2025	451,542	16263,157	16219,571	15880,899	16042,534	28400,24	0,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения