

#124708#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Байтаров Мавлуд Мусаддинович, гражд.
Челнокова 50, Калининград (спорт центр)

Заводской номер счётчика 230028	Показания прибора, МВт×ч 20.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.03.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	466,735	451,542	15.193	13.066

Подпись исполнителя _____



#124388#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

0

ТЭСМА-106

230028

1

24.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	0,621	26,021	26,302	25,455	26,013	24	24	0	0	0	0	0	69	48	0	0
22.03.2025	5,7	0,587	24,447	24,72	23,912	24,445	24	24	0	0	0	0	0	69	48	0	0
23.03.2025	6,8	0,528	22,629	22,95	22,142	22,697	24	24	0	0	0	0	0	69	48	0	0
24.03.2025	5,5	0,603	26,682	26,984	26,107	26,678	24	24	0	0	0	0	0	69	49	0	0
25.03.2025	4,4	0,53	24,033	24,358	23,517	24,077	24	24	0	0	0	0	0	69	49	0	0
26.03.2025	6,9	0,578	23,627	23,9	23,121	23,649	24	24	0	0	0	0	0	68	47	0	0
27.03.2025	5,7	0,531	22,129	22,466	21,65	22,222	24	24	0	0	0	0	0	69	48	0	0
28.03.2025	8,9	0,512	20,516	20,801	20,078	20,59	24	24	0	0	0	0	0	68	46	0	0
29.03.2025	9,9	0,462	18,496	18,801	18,102	18,607	24	24	0	0	0	0	0	68	46	0	0
30.03.2025	6,8	0,496	20,828	21,174	20,386	20,949	24	24	0	0	0	0	0	68	47	0	0
31.03.2025	5,9	0,583	23,805	24,104	23,29	23,848	24	24	0	0	0	0	0	69	47	0	0
01.04.2025	-	0,618	26,27	26,584	25,701	26,291	24	24	0	0	0	0	0	69	48	0	0
02.04.2025	-	0,556	21,895	22,166	21,424	21,939	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0	0
03.04.2025	-	0,519	20,146	20,418	19,714	20,213	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0	0
04.04.2025	-	0,53	22,068	22,385	21,59	22,142	24	24	0	0	0	0	0	69	48	0	0
05.04.2025	-	0,628	25,902	26,23	25,303	25,916	24	24	0	0	0	0	0	72	50	0	0
06.04.2025	-	0,625	24,65	24,979	24,045	24,662	24	24	0	0	0	0	0	74	52	0	0
07.04.2025	-	0,626	23,072	23,312	22,519	23,047	24	24	0	0	0	0	0	73	49	0	0
08.04.2025	-	0,656	25,979	26,258	25,385	25,959	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0	0
09.04.2025	-	0,622	24,9	25,186	24,331	24,896	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0	0
10.04.2025	-	0,643	25,742	26,047	25,147	25,742	24	24	0	0	0	0	0	72	50	0	0
11.04.2025	-	0,589	24,645	24,971	24,099	24,689	24	24	0	0	0	0	0	70	49	0	0
12.04.2025	-	0,544	22,945	23,277	22,449	23,021	24	24	0	0	0	0	0	69	48	0	0
13.04.2025	-	0,407	16,035	16,336	15,691	16,168	24	24	0	0	0	0	0	68	46	0	0
14.04.2025	-	0,415	15,316	15,566	14,99	15,42	24	24	0	0	0	0	0	68	45	0	0
15.04.2025	-	0,347	13,307	13,531	13,027	13,402	24	24	0	0	0	0	0	68	45	0	0
16.04.2025	-	0,477	18,037	18,309	17,658	18,139	24	24	0	0	0	0	0	68	45	0	0
17.04.2025	-	0,187	7,549	7,729	7,393	7,652	24	24	0	0	0	0	0	67	45	0	0
18.04.2025	-	0,085	3,9	4,023	3,826	3,984	24	24	0	0	0	0	1	65	46	0	0
19.04.2025	-	0,044	2,801	2,92	2,748	2,885	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0	0
20.04.2025	-	0,044	2,766	2,871	2,715	2,838	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0	0
Итого:	6,4	15,193	621,138	629,658	607,515	622,78	744	744	0	0	0	0	-	68,81	47,65	0	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	451,542	16263,157	16219,571	15880,899	16042,534	28400,24	0,1
20.04.2025	466,735	16884,295	16849,229	16488,414	16665,316	29144,24	0,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения