

#120825#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Горького 199, Калининград
4395
10023
ТВ7 (АСЦП)
24208211
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	11,004	0	67,5	37,17	0	66,203	36,898	0	24	0	64,6	40,5	0,01	0,52	-
25.02.2025	10,75	0	65,8	35,56	0	64,56	35,306	0	24	0	63,9	39,9	0	0,49	-
26.02.2025	10,632	0	64,2	34,23	0	62,99	33,99	0	24	0	64	39,4	0,01	0,47	-
27.02.2025	10,753	0	64,9	34,63	0	63,669	34,385	0	24	0	64,1	39,7	0,01	0,46	-
28.02.2025	10,201	0	62,5	34,12	0	61,328	33,885	0	24	0	63,7	39,3	0,01	0,43	-
01.03.2025	10,276	0	62,5	34,75	0	61,291	34,497	0	24	0	64,8	40	0,01	0,41	-
02.03.2025	11,278	0	68,4	35,45	0	67,125	35,197	0	24	0	63,5	39,8	0	0,38	-
03.03.2025	9,938	0	61,8	35,54	0	60,627	35,292	0	24	0	64,2	39,3	0	0,36	-
04.03.2025	10,509	0	64,4	35,99	0	63,178	35,741	0	24	0	64,1	39,1	0	0,35	-
05.03.2025	10,898	0	65,7	35,81	0	64,45	35,564	0	24	0	64,2	39	0,01	0,33	-
06.03.2025	10,958	0	66,2	36,17	0	64,928	35,914	0	24	0	64,5	39,6	0,01	0,32	-
07.03.2025	10,575	0	64	34,28	0	62,79	34,039	0	24	0	63,9	39,4	0,01	0,31	-
08.03.2025	10,06	0	62,6	34,15	0	61,446	33,909	0	24	0	63,2	39,4	0,01	0,29	-
09.03.2025	10,001	0	63,3	34,75	0	62,149	34,502	0	24	0	62,7	39,6	0,01	0,28	-
10.03.2025	9,692	0	61	34,25	0	59,863	34	0	24	0	63,6	39,9	0,01	0,27	-
11.03.2025	9,701	0	61,1	34,44	0	59,971	34,2	0	24	0	63,2	39,2	0,01	0,25	-
12.03.2025	9,839	0	60,6	34,18	0	59,436	33,93	0	24	0	64,5	40	0,01	0,24	-
13.03.2025	10,502	0	62,7	34,1	0	61,466	33,843	0	24	0	65,5	40,7	0,04	0,24	-
14.03.2025	10,701	0	62,2	33,99	0	60,94	33,737	0	24	0	66,5	40,4	0,17	0,22	-
15.03.2025	10,578	0	61,4	34,26	0	60,146	34	0	24	0	67,2	40,8	0,57	0,21	-
16.03.2025	11,996	0	67,4	34,15	0	66,031	33,894	0	24	0	66,6	40,5	0,05	0,2	-
17.03.2025	10,701	0	61	33,84	0	59,735	33,584	0	24	0	67,7	40,5	0,4	0,19	-
18.03.2025	10,884	0	63,6	34,54	0	62,337	34,292	0	24	0	65,8	39,6	0,03	0,18	-
19.03.2025	10,439	0	62,9	34,66	0	61,695	34,419	0	24	0	64,5	39,1	0,01	0,17	-
20.03.2025	10,848	0	63,7	33,3	0	62,481	33,066	0	24	0	64,6	39,2	0,13	0,16	-
21.03.2025	10,492	0	62,1	33,49	0	60,896	33,248	0	24	0	65,1	39,8	0,29	0,16	-
22.03.2025	10,027	0	60,4	33,63	0	59,244	33,39	0	24	0	64,9	39,6	0,42	0,15	-
23.03.2025	11,14	0	65,2	33,61	0	63,962	33,369	0	24	0	64,6	39,6	0,46	0,15	-
Итого:	295,373	0	1779,1	969,04	0	1744,937	962,091	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,549														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	970,732	6135	3511,27	0	6017,273	3483,318	0	0	0
23.03.2025	1266,107	7914,1	4480,31	0	7762,208	4445,408	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 18:19:50