

#75328#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Макарова 1-9, Калининград

4395

5064

SKS-3

12489

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.02.2024	1,86	2765,58	64,1	47,1	24	24	0	0	0	63	47	10	-
25.02.2024	2	2766,47	66,9	47,2	24	24	0	0	0	63	47	10	-
26.02.2024	1,97	2767,33	66,2	47,1	24	24	0	0	0	63	47	10	-
27.02.2024	1,8	2768,19	63,9	47,9	24	24	0	0	0	63	47	10	-
28.02.2024	1,84	2769,06	66,2	49	24	24	0	0	0	62	47	10	-
29.02.2024	1,87	2769,92	66,2	49	24	24	0	0	0	62	47	10	-
01.03.2024	1,85	2770,8	65,5	48,9	24	24	0	0	0	63	47	10	-
02.03.2024	1,91	2771,7	66,4	49,1	24	24	0	0	0	63	47	10	-
03.03.2024	2,03	2772,61	69,3	48,9	24	24	0	0	0	62	46	10	-
04.03.2024	1,92	2773,49	67	49	24	24	0	0	0	62	46	10	-
05.03.2024	1,8	2774,37	64,6	48,7	24	24	0	0	0	62	46	10	-
06.03.2024	1,85	2775,28	64,5	48	24	24	0	0	0	63	46	10	-
07.03.2024	2,05	2776,18	66,9	48,5	24	24	0	0	128	65	48	10	-
08.03.2024	1,94	2777,14	64,8	48,2	24	24	0	0	0	65	48	10	-
09.03.2024	1,93	2778,08	64,2	48,4	24	24	0	0	0	66	48	10	-
10.03.2024	2,21	2779,07	69,7	48,3	24	24	0	0	0	64	47	10	-
11.03.2024	1,88	2780,04	65,7	48,6	24	24	0	0	0	62	46	10	-
12.03.2024	1,84	2780,96	64,7	48,2	24	24	0	0	0	62	46	10	-
13.03.2024	1,83	2781,85	65,3	48,2	24	24	0	0	0	62	46	10	-
14.03.2024	1,85	2782,72	65,4	48,5	24	24	0	0	0	62	46	10	-
15.03.2024	1,82	2783,61	64,5	48,6	24	24	0	0	0	63	47	10	-
16.03.2024	1,86	2784,52	65,3	48,6	24	24	0	0	0	63	47	10	-
17.03.2024	1,93	2785,41	65,9	48,6	24	24	0	0	0	63	47	10	-
18.03.2024	1,87	2786,34	63,4	48,5	24	24	0	0	0	66	49	10	-
19.03.2024	1,83	2787,3	63,8	48,3	24	24	0	0	0	64	48	10	-
20.03.2024	1,84	2788,21	64,4	47,9	24	24	0	0	0	63	47	10	-
21.03.2024	1,77	2789,12	62,8	47,4	24	24	0	0	0	63	47	10	-
22.03.2024	1,77	2789,99	61,2	46	24	24	0	0	0	63	46	10	-
23.03.2024	1,94	2790,88	64,8	45,7	24	24	0	0	0	62	46	10	-
Итого:	54,86	0	1893,6	1396,4	696	696	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,179												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2024	7164,95	246972	170684,3	83152,44	0,56
23.03.2024	7219,81	248865,6	172080,7	83848,44	0,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2024 10:29:52