

#83763#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Макарова 1-9, Калининград
4395
5063
SKS-3
12489
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.04.2024	3,19	262,2	260,5	0	24	23,96	0,04	0	0	33	30	4,7
19.04.2024	5,32	492,1	489,2	0	24	24	0	0	128	48	39	4,2
20.04.2024	5,58	488,3	485,2	0	24	24	0	0	0	50	40	3,6
21.04.2024	5,58	488,2	485,3	0	24	24	0	0	0	50	40	3,7
22.04.2024	6,08	489	485,7	0	24	24	0	0	0	52	41	3,1
23.04.2024	5,36	488	485	0	24	24	0	0	0	50	40	2,9
24.04.2024	4,71	484,9	482	0	24	24	0	0	0	46	38	4,9
25.04.2024	4,43	502,6	499,8	0	24	23,81	0,19	0	128	45	38	6,4
26.04.2024	4,14	496,1	493,7	0	24	24	0	0	128	45	38	7,8
27.04.2024	3,63	495	492,9	0	24	24	0	0	0	43	36	12,1
28.04.2024	2,82	493,5	492	0	24	24	0	0	0	39	34	14,6
29.04.2024	2,65	493,4	492	0	24	24	0	0	0	39	34	16,9
30.04.2024	2,07	492,9	491,9	0	24	24	0	0	0	36	33	16,1
01.05.2024	2	493,2	492,2	0	24	24	0	0	0	37	33	-
02.05.2024	1,17	177,4	177	0	24	23,96	0,04	0	0	36	32	-
Итого:	58,73	6836,8	6804,4	0	360	359,73	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,507											

Общее время работы системы, ч360

Период нормальной работы системы, ч359,73

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	12610,81	1218827,4	1178991,8	0	83308,57	1140,4
02.05.2024	12669,54	1225664,2	1185796,2	0	83668,3	1140,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

15.05.2024 8:31:38