

#88164#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Макарова 1-9, Калининград

4395

5064

SKS-3

12489

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.05.2024	1,52	2845,42	57,4	45,3	24	24	0	0	0	63	47	10	-
25.05.2024	1,62	2846,26	58,3	44,9	24	24	0	0	0	63	47	10	-
26.05.2024	1,59	2847,11	58,9	45,1	24	24	0	0	0	62	46	10	-
27.05.2024	1,57	2847,93	58,1	45,1	24	24	0	0	0	63	47	10	-
28.05.2024	1,56	2848,76	57,9	45,1	24	24	0	0	0	63	47	10	-
29.05.2024	1,5	2849,59	56,4	45	24	24	0	0	0	64	47	10	-
30.05.2024	1,57	2850,42	57,9	44,7	24	24	0	0	0	63	47	10	-
31.05.2024	1,53	2851,24	56,5	44,9	24	24	0	0	0	64	48	10	-
01.06.2024	1,19	2852,1	42,9	32,5	24	24	0	0	0	56	44	10	-
02.06.2024	1,35	2852,69	49,7	36,6	24	24	0	0	0	64	48	10	-
03.06.2024	1,58	2853,26	59,4	47	24	24	0	0	0	64	48	10	-
04.06.2024	1,59	2854,12	60,1	47	24	24	0	0	0	63	47	10	-
05.06.2024	1,61	2854,97	59,3	46,6	24	24	0	0	0	64	48	10	-
06.06.2024	1,63	2855,84	59,7	46,8	24	24	0	0	0	64	48	10	-
07.06.2024	1,23	2856,73	43	32,8	24	24	0	0	0	60	43	10	-
08.06.2024	1,63	2857,34	58,4	45,1	24	24	0	0	0	64	47	10	-
09.06.2024	1,75	2858,2	60,5	45	24	24	0	0	0	63	47	10	-
10.06.2024	1,69	2859,06	58,7	44,9	24	24	0	0	0	64	47	10	-
11.06.2024	1,6	2859,94	57	44,8	24	24	0	0	0	64	47	10	-
12.06.2024	1,69	2860,83	58,2	44,5	24	24	0	0	0	64	47	10	-
13.06.2024	1,66	2861,73	57,2	44,2	24	24	0	0	0	65	47	10	-
14.06.2024	1,64	2862,62	56,6	44,4	24	24	0	0	0	65	47	10	-
15.06.2024	1,71	2863,53	58,2	44,3	24	24	0	0	0	65	47	10	-
16.06.2024	1,47	2864,43	49,7	37,3	20,36	20,36	0	0	0	64	47	10	-
17.06.2024	1,69	2865,16	58,2	44,4	23,89	23,89	0	0	2048	64	47	10	-
18.06.2024	1,62	2866,03	57,6	44,3	24	24	0	0	0	64	47	10	-
19.06.2024	1,62	2866,88	57,3	44,2	24	24	0	0	0	64	47	10	-
20.06.2024	1,65	2867,74	58,1	44,7	24	24	0	0	0	64	47	10	-
21.06.2024	1,63	2868,61	57,2	44,4	24	24	0	0	0	64	47	10	-
22.06.2024	1,67	2869,48	57,9	43,8	24	24	0	0	0	64	47	10	-
23.06.2024	1,75	2870,33	59,4	43,8	24	24	0	0	0	63	46	10	-
Итого:	49,11	0	1755,7	1353,5	740,25	740,25	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,234												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

740,25

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	7329,46	252685	174922,9	85312,44	0,56
23.06.2024	7378,57	254440,7	176276,4	86052,69	0,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2024 12:15:22