

#27985#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Макарова 1-9, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 12489	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 23.07.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Г кал
Количество тепловой энергии, система 1	6826,64	6778,66	47.98	41.262
Количество тепловой энергии, система 2	11610,43	11610,43	0	0

Подпись исполнителя



#27984#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12489
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab,	TNар, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C
24.07.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
25.07.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
26.07.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
27.07.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
28.07.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
29.07.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
30.07.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
31.07.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
01.08.2023	-	0	0	0,4	0	24	24	0	0	0	22	23
02.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
03.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
04.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
05.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
06.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
07.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
08.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	23
09.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
10.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
11.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
12.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
13.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22
14.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
15.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23
16.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	24	24
17.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	24	24
18.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	24	24
19.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	25	25
20.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	25	25
21.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	25	25
22.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	25	25
23.08.2023	-	0	0	0	0	24	24	0	0	0	24	24
Итого:	-	0	0	0,4	0	744	744	0	-	-	23	23,06

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNар, ч	Ttn, ч
23.07.2023	11610,43	1131129,5	1091828,3	0	76853,55	1139,44
23.08.2023	11610,43	1131129,5	1091828,7	0	77597,55	1139,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#27983#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика SKS-3
 Заводской номер 12489
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	Q _г	V1, м3	V2, м3	TRab,	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C
24.07.2023	-	1,6	2579,29	58,4	44,8	24	24	0	0	0	63	47	10
25.07.2023	-	1,59	2580,12	58,1	44,8	24	24	0	0	0	63	47	10
26.07.2023	-	1,54	2580,94	57,2	44,8	24	24	0	0	0	63	47	10
27.07.2023	-	1,57	2581,78	58,3	45	24	24	0	0	0	62	46	10
28.07.2023	-	1,6	2582,61	58	44,6	24	24	0	0	0	63	46	10
29.07.2023	-	1,62	2583,44	58,3	44,4	24	24	0	0	0	63	47	10
30.07.2023	-	1,57	2584,27	57,6	44,6	24	24	0	0	0	63	47	10
31.07.2023	-	1,66	2585,11	59,3	44,6	24	24	0	0	0	63	47	10
01.08.2023	-	1,61	2585,92	59	44,4	24	24	0	0	0	62	46	10
02.08.2023	-	1,07	2586,71	62,8	44,5	24	24	0	0	0	42	35	10
03.08.2023	-	1,49	2587,06	58,1	45,2	24	24	0	0	0	60	45	10
04.08.2023	-	1,57	2587,84	58	44,8	24	24	0	0	0	63	47	10
05.08.2023	-	1,5	2588,66	56,2	44,6	24	24	0	0	0	63	47	10
06.08.2023	-	1,61	2589,47	59,5	44,7	24	24	0	0	0	62	47	10
07.08.2023	-	1,51	2590,26	56,7	44,8	24	24	0	0	0	63	47	10
08.08.2023	-	1,66	2591,07	59,7	44,9	24	24	0	0	0	62	46	10
09.08.2023	-	1,57	2591,9	57,2	44,5	24	24	0	0	0	63	46	10
10.08.2023	-	1,61	2592,74	57,6	44,4	24	24	0	0	0	63	47	10
11.08.2023	-	1,6	2593,57	57,6	44,3	24	24	0	0	0	63	47	10
12.08.2023	-	1,57	2594,41	57,7	44,3	24	24	0	0	0	62	46	10
13.08.2023	-	1,7	2595,23	59,6	43,9	24	24	0	0	0	62	47	10
14.08.2023	-	1,57	2596,03	58	44,4	24	24	0	0	0	63	47	10
15.08.2023	-	1,45	2596,83	56,6	44,8	24	24	0	0	0	62	47	10
16.08.2023	-	1,42	2597,61	57,3	44,8	24	24	0	0	0	61	47	10
17.08.2023	-	1,5	2598,35	55,9	44,4	24	24	0	0	0	64	48	10
18.08.2023	-	1,56	2599,17	54,9	44,5	24	24	0	0	0	68	50	10
19.08.2023	-	1,58	2600,08	53,8	44,6	24	24	0	0	0	71	52	10
20.08.2023	-	1,64	2601,04	54,5	44,6	24	24	0	0	0	72	53	10
21.08.2023	-	1,51	2602,03	53,3	45,4	24	24	0	0	0	71	52	10
22.08.2023	-	1,41	2603,02	56,9	44,4	24	24	0	0	0	62	47	10
23.08.2023	-	1,52	2603,79	56,4	44,6	24	24	0	0	0	65	48	10
Итого:	-	47,98	80330,35	1782,5	1383,4	744	744	0	-	-	62,97	47,03	10

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч
23.07.2023	6778,66	233691,3	160899,8	77992,47	0,54
23.08.2023	6826,64	235473,8	162283,2	78736,47	0,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения