

#67182#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Макарова 1-9, Калининград

4395

5063

SKS-3

12489

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2023	6,45	478,1	474,8	0	24	24	0	0	0	54	42	-
25.12.2023	4,46	474,3	472,1	0	24	24	0	0	0	44	36	-
26.12.2023	5,23	475,8	473,2	0	24	24	0	0	0	48	38	-
27.12.2023	6,02	477,4	474,5	0	24	24	0	0	0	51	40	-
28.12.2023	5,53	476,8	473,7	0	24	24	0	0	0	50	40	-
29.12.2023	4,37	474,4	472,2	0	24	24	0	0	0	44	36	-
30.12.2023	4,95	475,5	473,2	0	24	24	0	0	0	47	38	-
31.12.2023	5,49	476,5	473,7	0	24	24	0	0	0	49	39	-
01.01.2024	6,59	478,4	474,5	0	24	24	0	0	0	54	42	-
02.01.2024	7,71	480,5	475,9	0	24	24	0	0	0	58	44	-
03.01.2024	8,78	456,5	450,4	0	24	23,65	0,35	0	0	63	46	-
04.01.2024	9,92	507	500,3	0	24	24	0	0	128	67	50	-
05.01.2024	7,63	503,8	500,1	0	24	24	0	0	0	58	45	-
06.01.2024	7,93	504,3	500	0	24	24	0	0	0	59	45	-
07.01.2024	10,82	508,3	501,4	0	24	24	0	0	0	70	51	-
08.01.2024	11,08	508,4	501	0	24	24	0	0	0	70	51	-
09.01.2024	8,61	505,2	500,6	0	24	24	0	0	0	62	47	-
10.01.2024	6,6	501,8	498,8	0	24	24	0	0	0	53	42	-
11.01.2024	6,49	501,9	498,6	0	24	24	0	0	0	52	41	-
12.01.2024	7,19	503,4	499,8	0	24	24	0	0	0	56	44	-
13.01.2024	7,35	503,5	499,3	0	24	24	0	0	0	57	44	-
14.01.2024	6,5	502,3	499,3	0	24	24	0	0	0	54	42	-
15.01.2024	6,85	503,1	499,6	0	24	24	0	0	0	55	43	-
16.01.2024	8,49	505,5	501,2	0	24	24	0	0	0	61	46	-
17.01.2024	8,9	506	500,5	0	24	24	0	0	0	63	48	-
18.01.2024	7,24	503,3	499,7	0	24	24	0	0	0	57	44	-
19.01.2024	7,56	504,1	500,1	0	24	24	0	0	0	58	45	-
20.01.2024	6,99	503,2	499,8	0	24	24	0	0	0	56	43	-
21.01.2024	6,85	502,9	499,1	0	24	24	0	0	0	55	43	-
22.01.2024	6,05	501,5	498,4	0	24	24	0	0	0	52	41	-
23.01.2024	5,65	501,1	498,3	0	24	24	0	0	0	50	40	-
Итого:	220,28	15304,8	15184,1	0	744	743,65	0	0	0	0	0	0
Гкал	189,439											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,65

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2023	12001,36	1166029,9	1126524,1	0	80525,39	1139,57
23.01.2024	12221,64	1181334,7	1141708,2	0	81269,04	1139,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.01.2024 7:40:08