## Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 31.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель

ЖЭУ-23, ООО, УК

Адрес потребителя

Горького 209, Калининград

Абонентский номер

4395

| Заводской номер счётчика 19077125      | Показания прибора, ГДж 23.01.2024 | Предыдущие показания, ГДж 31.12.2023 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 392,888                           | 27,833                               | 365.055                 | 87.192                   |

Подпись исполнителя

c el. el. 24 no 174



## #66851#

Отчёт за период с 31.12.2023 по 23.01.2024.

Номер абонента

4395

Порядковый номер

8848

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

19077125

Номер системы

1

Отчёт сформирован

30.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Бедомо     | TP    | er ne i | раци | и пара   | Mell | ob.  |          |      |      |     |       |           |           |      |      |
|------------|-------|---------|------|----------|------|------|----------|------|------|-----|-------|-----------|-----------|------|------|
|            | тнар, |         | dQg, | dV1, м3  | dV2, | dV3, | dM1, т   | dM2, | dM3, | ,   | dTtn, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,  | p2,  |
|            | °C    | ГДж     | Гкал |          | м3   | м3   |          | T    | T    | Ч   | ч     |           | _         | МПа  |      |
| 01.01.2024 | -     | 13,481  | 0    | 134,997  | 0    | 0    | 131,868  | 0    | 0    | 24  | 0     | 77,2      | 53        | 1,14 | 1,54 |
| 02.01.2024 | -     | 13,343  | 0    | 135,613  | 0    | 0    | 132,099  | 0    | 0    | 24  | 0     | 82,3      | 54,7      | 1,13 | 1,57 |
| 03.01.2024 | -     | 16,302  | 0    | 145,695  | 0    | 0    | 141,45   | 0    | 0    | 24  | 0     | 84,8      | 57,2      | 1,11 | 1,6  |
| 04.01.2024 | -     | 17,642  | 0    | 158,003  | 0    | 0    | 153,162  | 0    | 0    | 24  | 0     | 87,2      | 58,1      | 1,12 | 1,59 |
| 05.01.2024 | -     | 18,303  | 0    | 155,702  | 0    | 0    | 150,684  | 0    | 0    | 24  | 0     | 84,1      | 53,6      | 1,14 | 1,58 |
| 06.01.2024 | -     | 16,337  | 0    | 132,15   | 0    | 0    | 128,155  | 0    | 0    | 24  | 0     | 84,6      | 56        | 1,13 | 1,57 |
| 07.01.2024 | -     | 16,626  | 0    | 143,423  | 0    | 0    | 139,044  | 0    | 0    | 24  | 0     | 87,9      | 62,5      | 1,08 | 0,54 |
| 08.01.2024 | -     | 20,758  | 0    | 200,283  | 0    | 0    | 193,721  | 0    | 0    | 24  | 0     | 85,2      | 62,9      | 1,1  | 0    |
| 09.01.2024 | -     | 20,647  | 0    | 225,607  | 0    | 0    | 218,627  | 0    | 0    | 24  | 0     | 87,4      | 55,2      | 0,89 | 0,12 |
| 10.01.2024 | -     | 17,857  | 0    | 136,072  | 0    | 0    | 131,651  | 0    | 0    | 24  | 0     | 79,7      | 52,1      | 0,4  | 0,33 |
| 11.01.2024 | -     | 14,262  | 0    | 126,61   | 0    | 0    | 123,075  | 0    | 0    | 24  | 0     | 79,8      | 52,8      | 0,44 | 0,36 |
| 12.01.2024 | -     | 14,737  | 0    | 133,975  | 0    | 0    | 130,254  | 0    | 0    | 24  | 0     | 80,3      | 53        | 0,44 | 0,36 |
| 13.01.2024 | -     | 14,891  | 0    | 133,788  | 0    | 0    | 130,019  | 0    | 0    | 24  | 0     | 81,8      | 53,5      | 0,44 | 0,36 |
| 14.01.2024 | -     | 15,258  | 0    | 132,4    | 0    | 0    | 128,562  | 0    | 0    | 24  | 0     | 80,8      | 51,4      | 0,44 | 0,36 |
| 15.01.2024 | -     | 14,581  | 0    | 121,95   | 0    | 0    | 118,48   | 0    | 0    | 24  | 0     | 80,4      | 53,3      | 0,44 | 0,36 |
| 16.01.2024 | -     | 14,249  | 0    | 129,393  | 0    | 0    | 125,743  | 0    | 0    | 24  | 0     | 83,3      | 53,8      | 0,43 | 0,35 |
| 17.01.2024 | -     | 16,718  | 0    | 139,167  | 0    | 0    | 134,986  | 0    | 0    | 24  | 0     | 84,6      | 55,4      | 0,43 | 0,35 |
| 18.01.2024 | -     | 16,547  | 0    | 139,34   | 0    | 0    | 135,041  | 0    | 0    | 24  | 0     | 81,3      | 52,8      | 0,44 | 0,36 |
| 19.01.2024 | -     | 14,684  | 0    | 126,205  | 0    | 0    | 122,572  | 0    | 0    | 24  | 0     | 80,9      | 53,7      | 0,44 | 0,36 |
| 20.01.2024 | -     | 15,242  | 0    | 138,003  | 0    | 0    | 134,072  | 0    | 0    | 24  | 0     | 80,7      | 53,9      | 0,45 | 0,36 |
| 21.01.2024 | -     | 14,612  | 0    | 133,58   | 0    | 0    | 129,787  | 0    | 0    | 24  | 0     | 80,4      | 52,1      | 0,44 | 0,36 |
| 22.01.2024 | -     | 14,434  | 0    | 125,128  | 0    | 0    | 121,595  | 0    | 0    | 24  | 0     | 76,7      | 51,5      | 0,44 | 0,36 |
| 23.01.2024 | -     | 13,545  | 0    | 131,648  | 0    | 0    | 128,23   | 0    | 0    | 24  | 0     | 73,8      | 51,1      | 0,44 | 0,36 |
| Итого:     | -     | 365,056 | 0    | 3278,732 | 0    | 0    | 3182,877 | 0    | 0    | 552 | 0     | 81,97     | 54,5      | 0,69 | 0,66 |

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

552 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж | 1 | V2, | V3, | М1, т    | M2, | M3, | TNar, | Ttn, |
|------------|--------|---|-----|-----|----------|-----|-----|-------|------|
|            |        |   | M3  | м3  | 290,589  | T   | T 0 | F7    | 384  |
| 31.12.2023 | -      | , |     | 0   | 2472 467 | 0   | 0   | 600   | 204  |

| Полпись | абонента  |
|---------|-----------|
| подпись | additenta |

Представитель теплоснабжения