

#125981#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград

6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,939	0	61,035	0	0	0	24	24	0	0	0	68	54	0	0,43	0,39	5,6
22.03.2025	0,726	0	59,092	0	0	0	24	24	0	0	0	69	58	0	0,43	0,39	5,7
23.03.2025	0,585	0	53,485	0,008	0	0	22,74	22,74	0	0	0	67	58	0	0,43	0,39	6,8
24.03.2025	0,854	0	54,743	0	0	0	24	24	0	0	0	68	55	0	0,42	0,39	5,5
25.03.2025	0,914	0	62,451	0	0	0	24	24	0	0	0	68	55	0	0,42	0,38	4,4
26.03.2025	0,908	0	60,961	0	0	0	24	24	0	0	0	68	55	0	0,42	0,38	6,9
27.03.2025	0,886	0	59,99	0	0	0	24	24	0	0	0	68	55	0	0,42	0,38	5,7
28.03.2025	0,881	0	66,516	0	0	0	24	24	0	0	0	68	57	0	0,42	0,38	8,9
29.03.2025	0,712	0	67,748	0	0	0	24	24	0	0	0	68	59	0	0,44	0,39	9,9
30.03.2025	0,643	0	64,885	0	0	0	24	24	0	0	0	68	60	0	0,44	0,39	6,8
31.03.2025	0,849	0	63,716	0	0	0	24	24	0	0	0	68	57	0	0,43	0,39	5,9
01.04.2025	0,88	0	61,027	0	0	0	24	24	0	0	0	68	56	0	0,43	0,39	-
02.04.2025	0,878	0	64,304	0	0	0	24	24	0	0	0	68	56	0	0,43	0,39	-
03.04.2025	0,823	0	70,98	0	0	0	24	24	0	0	0	69	59	0	0,43	0,38	-
04.04.2025	0,869	0	70,833	0,001	0	0	24	24	0	0	0	70	59	0	0,43	0,38	-
05.04.2025	0,737	0	61,959	0,001	0	0	24	24	0	0	0	71	60	0	0,43	0,38	-
06.04.2025	0,693	0	59,865	0,002	0	0	24	24	0	0	0	73	63	0	0,42	0,38	-
07.04.2025	0,933	0	63,613	0,002	0	0	24	24	0	0	0	72	60	0	0,42	0,38	-
08.04.2025	0,902	0	61,967	0,009	0	0	24	24	0	0	0	70	58	0	0,42	0,38	-
09.04.2025	0,932	0	68,317	0,004	0	0	24	24	0	0	0	70	58	0	0,42	0,38	-
10.04.2025	0,961	0	65,694	0,001	0	0	24	24	0	0	0	71	58	0	0,43	0,38	-
11.04.2025	0,902	0	70,299	0,001	0	0	24	24	0	0	0	70	59	0	0,42	0,39	-
12.04.2025	0,767	0	73,004	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,43	0,39	-
13.04.2025	0,686	0	80,157	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,43	0,39	-
14.04.2025	0,757	0	86,869	0,001	0	0	24	24	0	0	0	70	63	0	0,44	0,39	-
15.04.2025	0,667	0	91,577	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,44	0,38	-
16.04.2025	0,655	0	91,47	0	0	0	24	24	0	0	0	70	63	0	0,42	0,35	-
17.04.2025	0,413	0	70,879	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,39	0,33	-
18.04.2025	0,26	0	43,155	0	0	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,4	0,32	-
19.04.2025	0,098	0	41,482	0	0	0	24	24	0	0	0	69	67	0	0,4	0,31	-
20.04.2025	0,061	0	41,243	0	0	0	24	24	0	0	0	69	68	0	0,4	0,31	-
Итого:	22,771	0	2013,316	0,03	0	0	742,74	742,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,583																

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
742,74

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	212,069	13045,107	2,742	0	0	9586,75	2,2
20.04.2025	234,84	15058,423	2,772	0	0	10329,46	2,2

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2025 15:55:51